

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Исполнительного комитета  
Спасского муниципального района РТ

В.А. Осокин

Фамилия И.О.

2022 г.

(подпись)

«

»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения  
МБДОУ «Детский сад с. Кузнечиха»

Н.Н. Сарандаева

Фамилия И.О.

2022 г.

(подпись)

« 09 »

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта (здание, помещение и иное сооружение)  
и предоставляемых на нем услуг

### I. Краткая характеристика объекта

**Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:**

422863, Республика Татарстан, Спасский район, село Кузнечиха

**Наименование предоставляемой услуги:** реализация программы дошкольного образования

**Сведения об объекте:** МБДОУ находится в здании Кузнечихинской основной школы, занимает, на основании договора безвозмездного пользования, 145 кв. м.

**Наличие прилегающего земельного участка:** соглашение от 11 января 2016г об установлении сервитута земельного участка

**Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное юридическое наименование (согласно уставу), краткое наименование:**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Кузнечиха»

Спасского муниципального района Республики Татарстан; МБДОУ «Детский сад с. Кузнечиха»

**Юридический адрес организации:** 422863 Республика Татарстан, Спасский район, село Кузнечиха

**Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):** договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления № 40-006-0099 от 27.09.2017г.

**Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная**

**Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная):** муниципальная

**Наименование и адрес вышестоящей организации:**

Исполнительный комитет Спасского муниципального района Республики Татарстан; 422840, Республики Татарстан, Спасский район, г. Болгар ул. Пионерская 19

### II. Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги

**Сфера деятельности:** дошкольное образование

**Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):** 15

**Форма оказания услуг:** пятидневная рабочая неделя, с 9 часовым рабочим днём

**Категории обслуживаемого населения по возрасту:** дети от 1 года до 7 лет

**Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, ментальными нарушениями):** инвалидов данной категории в учреждении нет

### III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся

недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

| п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта,<br>в т.ч. наличие:                                                                                                                                                                                      | Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет) |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов                                                                                                                                                                                                      | нет                                                                                                                            |
|   | сменные кресла-коляски                                                                                                                                                                                                                                         | нет                                                                                                                            |
|   | адаптированные лифты                                                                                                                                                                                                                                           | нет                                                                                                                            |
|   | поручни                                                                                                                                                                                                                                                        | нет                                                                                                                            |
|   | пандусы                                                                                                                                                                                                                                                        | нет                                                                                                                            |
|   | подъемные платформы (аппарели)                                                                                                                                                                                                                                 | нет                                                                                                                            |
|   | раздвижные двери                                                                                                                                                                                                                                               | нет                                                                                                                            |
|   | доступные входные группы                                                                                                                                                                                                                                       | нет                                                                                                                            |
|   | доступные санитарно-гигиенические помещения                                                                                                                                                                                                                    | нет                                                                                                                            |
| 0 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок                                                                                                                                                                                       | нет                                                                                                                            |
| 1 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения                        | нет                                                                                                                            |
| 2 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | нет                                                                                                                            |
| 3 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией                                                                                                                                                                     | нет                                                                                                                            |
| 4 | иные                                                                                                                                                                                                                                                           | нет                                                                                                                            |

**IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов**

| № п/п | Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе                                                                          | Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью                                                                                         | нет                                                                                                                                      |
| 2     | наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)                                                             | нет                                                                                                                                      |
| 3     | проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | нет                                                                                                                                      |

|   |                                                                                                                                                   |     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | нет |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации                                                      | нет |
| 6 | предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика                     | нет |
| 7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов                      | нет |
| 8 | иные                                                                                                                                              | нет |

**V. Предлагаемые управленческие решения по срокам, видам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов \***

| №<br>п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <sup>1</sup> | Виды, объем работ | Сроки исполнения |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1        | Установить специальное оборудование                                                                                                                                                                                           | поручни           | 12               |
| 2        | для предоставления услуг инвалидам                                                                                                                                                                                            | пандусы           | 12               |

| №<br>п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Виды, объем работ            | Сроки исполнения |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1        | наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)                                                                                                        | Установка пандуса и поручня. | 12               |

Сарандаева Н.Н. Заведующий МБДОУ

Фамилия

(подпись)

Егорова Т.Н. председатель общества инвалидов

Фамилия И.О.,

(подпись)

Ловчева Г.И. Воспитатель

Фамилия И.О.,

(подпись)



председатель Комиссии

член Комиссии

член Комиссии

АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,  
жилых домов и внутридомовых территорий

№ 1

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Кузнечиха» Спасского муниципального района Республики Татарстан

422863, РТ Спасский район с.Кузнечиха, ул.Заречная,5  
Полное юридическое наименование объекта  
8(84347)31-6-36

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет Спасского муниципального района РТ

Департамент, комитет

1. Ведомственная принадлежность объекта Департамент

2. Вид деятельности воспитательно-образовательная

3. Форма собственности муниципальная  
Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта в здании школы, на 1 этаже

Отдельно стоящее здание этажей; (встроенное; пристроенное; 1 этаж в здании); год постройки (капитального ремонта) 1978/2013

кадастровый номер участка ; номер БТИ здания

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 10 человек

6. Функциональное назначение объекта образование  
Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное) управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

# 1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта                                                   | Норматив                                                                | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2                                                                                                      | 3                                                                       | 4                  | 5       | 6                                          | 7                     | 8                         |
|   | <b>Пути движения</b>                                                                                   |                                                                         |                    |         |                                            |                       |                           |
|   | Трогуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)                                                   | наличие                                                                 | -                  | -       | для всех категорий                         | нет                   |                           |
|   | Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей                                                 | наличие                                                                 | -                  | -       | для всех категорий                         | имеется               |                           |
|   | Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов                                  | наличие                                                                 | -                  | -       | для всех категорий                         | имеется               |                           |
|   | Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов | исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий | -                  | -       | К, О                                       | нет                   |                           |
|   | Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства                           | наличие                                                                 | -                  | -       | для всех категорий                         | имеется               |                           |
|   | <b>Лестницы наружные</b>                                                                               |                                                                         |                    |         |                                            |                       |                           |
|   | Поручни лестниц с двух сторон                                                                          | на высоте                                                               | 0,9                | м       | для всех, кроме К                          | имеется               |                           |
|   | Глубина проступи лестниц                                                                               | не менее                                                                | 0,4                | м       | для всех, кроме К                          | 0,24                  |                           |
|   | Высота подъема ступеней                                                                                | не более                                                                | 0,12               | м       | для всех, кроме К                          | 0,18                  |                           |
|   | Одинаковая форма и размеры ступеней                                                                    | наличие                                                                 | -                  | -       | для всех, кроме К                          | да                    |                           |
|   | Ровное, нескользкое покрытие                                                                           | наличие                                                                 | -                  | -       | для всех, кроме К                          | да                    |                           |
|   | Контрастная окраска крайних ступеней                                                                   | наличие                                                                 | -                  | -       | С, М                                       | да                    |                           |
|   | Дублирование лестниц пандусами                                                                         | наличие                                                                 | -                  | -       | К, О, М                                    | нет                   |                           |

|  |                                                         |          |     |   |         |            |  |
|--|---------------------------------------------------------|----------|-----|---|---------|------------|--|
|  | или другими средствами подъема                          |          |     |   |         |            |  |
|  | <b>Пандусы наружные</b>                                 |          |     |   |         |            |  |
|  | На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники | наличие  | -   | - | К, О, М |            |  |
|  | Ширина пандуса при одностороннем движении               | не менее | 1,0 | м | К, О, М | Не имеется |  |

## 2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта                                                                 | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2                                                                                                                    | 3        | 4                  | 5       | 6                                          | 7                     | 8                         |
|   | <b>Автостоянки</b>                                                                                                   |          |                    |         |                                            |                       |                           |
|   | Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях | не далее | 50                 | м       | К                                          | Не имеется            |                           |

## 3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта                                               | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2                                                                                                  | 3        | 4                  | 5       | 6                                          | 7                     | 8                         |
|   | <b>Крыльцо или входная площадка</b>                                                                |          |                    |         |                                            |                       |                           |
|   | Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения                         | наличие  | -                  | -       | для всех категорий                         | нет                   |                           |
|   | Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров | наличие  | -                  | -       | для всех категорий                         | да                    |                           |
|   | <b>Лестница наружная</b>                                                                           |          |                    |         |                                            |                       |                           |

|                                           |                                                      |            |   |                   |            |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---|-------------------|------------|--|
| Глубина проступы лестниц                  | не менее                                             | 0,4        | м | для всех, кроме К | 0,24       |  |
| Высота подъема ступеней                   | не более                                             | 0,12       | м | для всех, кроме К | 0,18       |  |
| Одинаковая форма и размеры ступеней       | наличие                                              | -          | - | для всех, кроме К | да         |  |
| Ровное, нескользкое покрытие              | наличие                                              | -          | - | для всех, кроме К | да         |  |
| Контрастная окраска крайних ступеней      | наличие                                              | -          | - | для всех, кроме К | да         |  |
| Поручни лестниц                           | на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте | 0,9<br>0,5 | м | для всех, кроме К | имеется    |  |
| <b>Пандус наружный</b>                    |                                                      |            |   |                   |            |  |
| Ширина пандуса при одностороннем движении | не менее                                             | 1,0        | м | К, О, М           | Не имеется |  |
| <b>Двери</b>                              |                                                      |            |   |                   |            |  |
| Ширина дверных проемов (в свету)          | не менее                                             | 0,9        | м | К                 | 1,1        |  |
| Высота порогов                            | не более                                             | 0,025      | м | К                 | 0,14       |  |

#### 4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта                                                | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2                                                                                                   | 3        | 4                  | 5       | 6                                          | 7                     | 8                         |
|   | <b>Ширина пути движения</b>                                                                         |          |                    |         |                                            |                       |                           |
|   | Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении                                | не менее | 1,5                | м       | К                                          | 2,0                   |                           |
|   | <b>Ширина проемов в стене</b>                                                                       |          |                    |         |                                            |                       |                           |
|   | Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку | не менее | 0,9                | м       | К                                          | 1,1                   |                           |

|                 |                                                                                                                                                                                               |                                                      |  |            |   |                    |            |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|------------|---|--------------------|------------|--|--|
| <b>Лестницы</b> |                                                                                                                                                                                               |                                                      |  |            |   |                    |            |  |  |
|                 | Глубина проступи лестниц                                                                                                                                                                      | не менее                                             |  | 0,3        | м | для всех, кроме К  | Не имеются |  |  |
|                 | Высота подъема ступеней                                                                                                                                                                       | не более                                             |  | 0,15       | м | для всех, кроме К  | -          |  |  |
|                 | Одинаковая геометрия и размеры ступеней                                                                                                                                                       | наличие                                              |  | -          | - | для всех, кроме К  | -          |  |  |
|                 | Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени                                                                                                                           | наличие                                              |  | -          | - | для всех, кроме К  | -          |  |  |
|                 | Поручни вдоль обеих сторон лестниц                                                                                                                                                            | наличие                                              |  | -          | - | для всех, кроме К  | -          |  |  |
|                 | Поручни лестниц                                                                                                                                                                               | на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте |  | 0,9<br>0,5 | м | для всех, кроме К  | -          |  |  |
| <b>Пандусы</b>  |                                                                                                                                                                                               |                                                      |  |            |   |                    |            |  |  |
|                 | Ширина пандуса при одностороннем движении                                                                                                                                                     | не менее                                             |  | 1,0        | м | К, О, М            | Не имеется |  |  |
|                 | Поручни пандусов с двух сторон                                                                                                                                                                | на высоте и на высоте                                |  | 0,7<br>0,9 | м | К, О, М            | нет        |  |  |
| <b>Двери</b>    |                                                                                                                                                                                               |                                                      |  |            |   |                    |            |  |  |
|                 | Ширина дверных проемов (в свету)                                                                                                                                                              | не менее                                             |  | 0,9        | м | К                  | 1.1        |  |  |
|                 | Высота порогов                                                                                                                                                                                | не более                                             |  | 0,025      | м | К                  | 0,015      |  |  |
|                 | Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с | наличие                                              |  | -          | - | К, О, М            | имеется    |  |  |
|                 | Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье        | наличие                                              |  | -          | - | для всех категорий | имеется    |  |  |

## 5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта                                                                                                                                            | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2                                                                                                                                                                                               | 3        | 4                  | 5       | 6                                          | 7                     | 8                         |
|   | <b>Санузлы</b>                                                                                                                                                                                  |          |                    |         |                                            |                       |                           |
|   | В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов | наличие  | -                  | -       | К, О                                       | <b>имеется</b>        |                           |

## 6. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта                                 | Норматив   | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2                                                                                    | 3          | 4                  | 5       | 6                                          | 7                     | 8                         |
|   | <b>Ширина эвакуационных путей</b>                                                    |            |                    |         |                                            |                       |                           |
|   | Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек | не менее   | 0,9                | м       | К                                          | <b>1.1</b>            |                           |
|   | Ширина проходов внутри помещений                                                     | не менее   | 1,2                | м       | К                                          | <b>2.0</b>            |                           |
|   | <b>Время эвакуации</b>                                                               |            |                    |         |                                            |                       |                           |
|   | Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время                                       | по расчету |                    | мин     | К, О, С, Г                                 | <b>да</b>             |                           |
|   | <b>Пожарная сигнализация</b>                                                         |            |                    |         |                                            |                       |                           |
|   | Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов                | наличие    | -                  | -       | К, О, С, Г                                 | <b>имеется</b>        |                           |

## 7. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| №. | Позиции обследования, наименование элементов объекта                     | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1  | 2                                                                        | 3        | 4                  | 5       | 6                                          | 7                     | 8                         |
|    | <b>Недопустимые покрытия полов</b>                                       |          |                    |         |                                            |                       |                           |
|    | Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) | более    | 0,013              | м       | К, О, С, Г                                 | <b>Не имеется</b>     |                           |

Примечание:

\* Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

## 10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

| В результате обследования установлено |                                         | Фактическая доступность для инвалидов и других МГН |                                                |                         |                        |                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| №№                                    | Позиции обследования                    | на кресле-коляске (К)                              | с поражением опорно-двигательного аппарата (О) | с поражением зрения (С) | с поражением слуха (Г) | другие маломобильные группы населения (М) |
| 1                                     | 2                                       | 3                                                  |                                                | 4                       | 5                      | 6                                         |
|                                       | Пешеходные пути                         | имеются                                            | да                                             | нет                     | да                     | да                                        |
|                                       | Автостоянки                             | нет                                                | нет                                            | нет                     | нет                    | нет                                       |
|                                       | Входная группа                          | Нет                                                | да                                             | да                      | да                     | да                                        |
|                                       | Пути движения в зданиях или сооружениях | подходят                                           | да                                             | да                      | да                     | да                                        |
|                                       | Санитарно-гигиенические помещения       | нет                                                | нет                                            | нет                     | нет                    | нет                                       |
|                                       | Пожарная безопасность                   | нет                                                | да                                             | да                      | да                     | да                                        |
|                                       | Безопасность и удобство использования   | да                                                 | да                                             | нет                     | нет                    | нет                                       |

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

| №№ | Наименование элементов объекта          | Мероприятия | Сроки исполнения | Примечания |
|----|-----------------------------------------|-------------|------------------|------------|
| 1  | 2                                       | 3           | 4                | 5          |
|    | Пешеходные пути                         |             |                  |            |
|    | Автостоянки                             |             |                  |            |
|    | Входная группа                          |             |                  |            |
|    | Пути движения в зданиях или сооружениях |             |                  |            |
|    | Планировочные решения                   |             |                  |            |
|    | Санитарно-гигиенические помещения       |             |                  |            |
|    | Пожарная безопасность                   |             |                  |            |
|    | Средства информации и ориентирования    |             |                  |            |
|    | Безопасность и удобство использования   |             |                  |            |

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта

*Заведующий ЦК Баскеев ИР по инф*

(должность)

*Заряева Н.Н.*

(фамилия, и. о.)

Руководитель объекта:

заведующий

(должность)

Сарандаева Н.Н.

(фамилия, и. о.)

2022 г.