

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности МЧС России по РТ

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Ф.Яруллина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-70

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Тукаевскому муниципальному району РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Железнодорожников, 79, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423806,

(8552) 46-80-09, 46-80-05, 46-80-26

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 38/ 1/ 24

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МБДОУ – детский сад «Ромашка» Тукаевского муниципального района РТ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Тукаевскому муниципальному району по пожарному надзору № 38

(наименование органа ГПН)

от «04» сентября 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 30 мин. « 12 » сентября 2017 г. по 16 ч. 30 мин. « 12 » сентября 2017 г. проведена проверка

старшим инспектором отделения НДиПР по Тукаевскому муниципальному району РТ старшим лейтенантом внутренней службы Асеевым Артемом Владимировичем, объекта МБДОУ – детский сад «Ромашка» Тукаевского муниципального района, Тукаевский муниципальный район, Новотроицкое сельское поселение, с. Новотроицкое, ул. Ленина, 9,10

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Гусевой Татьяной Викторовной, заведующей МБДОУ – детский сад «Ромашка» Тукаевского муниципального района РТ

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Дополнительное здание				
1.	Не предоставлен договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт вновь смонтированной автоматической пожарной сигнализации и ПАК «Стрелец-мониторинг»	п. 63 Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических уста-	D.1.05.2018	

		<p>новок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).</p> <p>В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.</p>		
2.	Не предоставлен протокол испытания эффективности обработки огнезащитным составом деревянных конструкций кровли здания	<p>п. 21</p> <p>Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года</p> <p>Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</p>	01.05.2018г.	
3.	Не испытаны наружные пожарные лестницы для эвакуации со второго этажа	<p>п. 24</p> <p>Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года</p> <p>Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.</p>	01.05.2018г.	
4.	Не предоставлен сертификат пожарной безопасности на дверь, разделяющую помещения с разным классом функциональной пожарной опасности (детский сад и школа)	<p>ст. 88, ч. 1</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p>	01.05.2018г.	
5.	Покрытие пола на путях эвакуации выполнено материалом с не подтвержденными сертификатом пожарной безопасности свойствами	<p>п. 4.3.2</p> <p>СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы»</p> <p>В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков</p>	01.05.2018г.	

		<p>и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.</p> <p>Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.</p>		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НДиПР по Тукаевскому муниципальному району Асеев А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 13 » сентября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Гусева Татьяна Викторовна, заведующая МБДОУ – детский сад «Ромашка» Тукаевского муниципального района РТ

(должность, фамилия, инициалы)

« 13 » сентября 2017 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору