

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

422080, РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи ул. Б.Нагорная д.3, тел. 88436021081

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 22/1/5

по устранению нарушений требований **пожарной безопасности**,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –
Шадкинский детский сад Тюлячинского муниципального района РТ**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

в лице представителя юр. лица – заведующий ДОУ Шайхиева Гульнира Минлехановна

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

Межрайонного отделения надзорной деятельности по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам по пожарному надзору № **22**

(наименование органа ГПН)

от « **01** » **февраля 20 21** года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с **09** ч **00** мин.
« **05** » **февраля 20 21** г. по **12** ч **00** мин. « **05** » **февраля 20 21** г.

проведена **плановая, выездная проверка:**

*Старшим инспектором МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД
и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Тимерхановым Ленаром Марселевичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МБДОУ Шадкинский детский сад, расположенный по адресу:

РТ, Тюлячинский муниципальный район, с. Шадки, ул. Ленина дом 2А

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *заведующим ДОУ Шайхиевой Гульнирой Минлехановной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи са ни	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной	Отметка (подпись) о выполнении
				нени (указы-

я	нарушения		безопасности	валяется только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<p><i>Проводить проверки состояния огнезащитной обработки строительных конструкций чердачного помещения</i></p>	<p>При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.</p> <p>При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.</p> <p>По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.</p> <p>В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности (п. 13 ППР в РФ);</p>	10.01.2022 г.	
2.	<p><i>Разработать инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил в здании согласно Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</i></p>	<p>При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее - физические лица) необходимо: немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию; принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей</p>	10.01.2022 г.	

	<p>«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	<p>меры по тушению пожара в начальной стадии. В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее - руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. (п. 2 ППР в РФ);</p>		
3.	<p>На объекте, (тищблок и разноростная группа) запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа</p>	<p>Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара (п. 26 ППР в РФ);</p>	10.01.2022 г.	
4.	<p>На объекте определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, с составлением соответствующего акта</p>	<p>Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами. (п. 43 ППР в РФ);</p>	10.01.2022 г.	
5.	<p>Создать способы исключения условий образования в горючей среде источников зажигания, а именно здание оборудовать молниеза-</p>	<p>Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов: 4) устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)</p>	10.01.2022 г.	

	<i>щитой</i>	(п.4 ч.1 ст. 50 Тех. регламент № 123-ФЗ);		
6.	<i>Подвальный этаж не использовать для хранения оборудования, мебели и других предметов</i>	На объектах защиты запрещается: б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов (п. 16 «б» ППР в РФ);	10.01.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение ПБ;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки после 10.01.2022 года.

Старший инспектор МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Тимерханов Л.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 05 » февраля 20 21 г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий МБДОУ Шадкинским детским садом Шайхиева Гульнира Минлехановна

(должность, фамилия, инициалы)

« 05 » февраля 20 21 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 21-0-81