



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ 49 / _____

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Каракашлинский
детский сад «Лейсан» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан

Полное юридическое наименование объекта

423961, РТ, Ютазинский район, с.Каракашлы, ул. Сирина Батыршина, 33, тел. 8(85593)4-21-86,
valieva_73@mail.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республики Татарстан

1. Ведомственная принадлежность объекта Министерство образования и науки Республики Татарстан
Департамент, комитет

2. Вид деятельности образовательная

3. Форма собственности муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта _____

Отдельно стоящее здание 1 этажное; (встроенное; пристроенное; _____ этаж в здании; год постройки 1984
г.(капитального ремонта)

кадастровый номер участка 16:43:0601103:276; номер БТИ здания 3544;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 25

6. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения
(отметить фактическую доступность)

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
	на кресле- коляске (К)	с поражением опорно- двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
Объект полностью доступен				+	
Объект доступен в зоне оказания услуги					
Объект частично доступен					

7. Выводы: Объект доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения _____

Доступен для инвалидов

_____ - на кресле-коляске
_____ - с поражением опорно-двигательного аппарата
_____ - с поражением зрения
_____ - с поражением слуха
_____ других маломобильных групп населения

Паспорт составлен на основании _____

Дата составления паспорта « 20 »

05 2013 г.

Руководитель рабочей группы

Руководитель объекта



(А.В.Кондрашев)

(Г.С.Гиздетдинова)



Приложение № 1

К Паспорту доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов и внутридомовых территорий.

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат исполнения	Примечания
1	2	3	4		5
	Пешеходные пути	В норме	31.12.2015		
	Автостоянки	обустройство	31.12.2015		
	Входная группа	Оборудовать пандусами с поручнями	31.12.2015		
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Привести в соответствии с нормами	31.12.2015		
	Планировочные решения	Привести в соответствии с нормами	31.12.2015		
	Санитарно-гигиенические помещения	Привести в соответствии с нормами	31.12.2015		
	Пожарная безопасность	выполнены	31.12.2015	есть	
	Средства информации и ориентирования	Привести в соответствии с нормами	31.12.2015		
	Безопасность и удобство использования	Привести в соответствии с нормами	31.12.2015		

Руководитель рабочей группы

(подпись)

« 17 » 06 2013 г.

Руководитель объекта

Заведующий детским садом:
(подпись)

Гиздетдинова Г.С.
(фамилия, и. о.)

« 20 » 05 2013 г.



АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов и внутридомовых территорий

№ 49 / _____

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Каракашлинский детский сад «Лейсан» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан (МБДОУ Каракашлинский детский сад)

Полное юридическое наименование объекта

423961, РТ, Ютазинский район, с.Каракашлы, ул. Сирина Батыршина, 33 тел.8(85593)4-21-86, valieva 73@mail.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республики Татарстан

1. Веломственная принадлежность объекта Министерство образования и науки Республики Татарстан

Департамент, комитет

2. Вид деятельности образовательная

3. Форма собственности муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта _____

Отдельно стоящее здание 1 этажное;

(встроенное; пристроенное; _____ этаж в здании);

год постройки (капитального ремонта) 1984;

кадастровый номер участка 16:43:0601103:276; номер БТИ здания 3544;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 25

6. Функциональное назначение объекта _____

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное) управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и др.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм.	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	есть	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	-	
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	-	
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	-	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	-	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	есть	
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	-	
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	-	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	-	
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	-	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	Не исключено	
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-	для всех категорий	+	

	Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие	-	-	для всех категорий	-
	Лестницы наружные					
	На переломах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К	-
	Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	-
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	-
	Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	-
	Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	-
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	-
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	-
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	-
	Пандусы наружные					нет
	На переломах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	К, О, М	-
	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	-
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	-
	Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	-
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	-
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	-
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	-
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте	0,7	м	К, О, М	-

	Завершающие части поручней пандусов	и на высоте длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,9	м	К, О, М	-
	Препятствия на пешеходных путях					
	Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	-
	Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	-
	Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С	-
	Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	-
	Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С	-
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме К	-
	Тактильная предупреждающая информация					нет
	Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	нет
	Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	-
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С	-
	Тактильные указатели с продолльными рифами перед началом	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед	0,8	м	С	-

	наземного перехода	началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии				
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С	-
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора	вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороны плитки, равной	0,5	м	С	-
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	-
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	-
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С	-
	Информационные указатели					нет
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	-
	Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	-
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	-

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки					нет	

Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	-	
Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К	-	
Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	-	
Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К		
	при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К		
	не менее	3,5	м	К	-	
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалида					

	Площадки для остановки специализированных средств транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	-	
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	-	
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	-	
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К	-	

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм.	Категория, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	есть	
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	есть	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	есть	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	-	
	Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Ширина проветров ячеек дренажных	не более	0,015	м	O, C	-	

						есть	
	Тамбур						
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	1,8	м	К		
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее	1,5	м	К		
	Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	м	К		
	Двери						
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	-	
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	-	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	-	
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	-	

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К		
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К		
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К		
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К		

	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	
	Двери, проемы в стене					
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	
	Перемещение по этажам					
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения пассажиров, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие	-	-	К, О, М	нет
	Лифты					нет
	Ширина кабины лифта	не менее	1,1	м	К	-
	Глубина кабины лифта	не менее	1,4	м	К	-
	Ширина дверного проема лифта	не менее	0,9	м	К	-
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	наличие	-	-	К	-
	Лестницы					
	Глубина проступов лестниц	не менее	0,3	м	для всех, кроме К	
	Высота подъема ступеней	не более	0,15	м	для всех,	

Однотипная геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К		
Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени	наличие	-	-	для всех, кроме К		
Уклон лестниц	не более 1:2	-	-	для всех, кроме К		
Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более	0,05	м	для всех, кроме К		
Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее	0,02	м	для всех, кроме К		
Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие	-	-	для всех, кроме К		
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К		
Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие	-	-	для всех, кроме К		
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К		
Наличие или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения ступеней с размерами цифр	ширина высота высота рельефа цифры не менее	0,01 0,015 0,002	м	для всех, кроме К		
Предупредительная рифленая и/или катрапезная окраска поверхности и световые маячки перед входами на лестницы	на расстоянии	0,6	м	для всех, кроме К		
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М		
Пандусы					нет	
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, Г, М		
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, Г, М		

Уклон пандуса	не более	8	%	К, О, М	
Высота одного подступа	не более	0,8	м	К, О, М	
Глубина площадки на торонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	
Бортки по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки торонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	
Заешающие части поручней на маршах	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	
Фурнитурная рифленая и/или хплатно окрашенная поверхность и защитные маячки перед входами и выходами	на расстоянии	0,6	м	С	
Двери					
Двери в верных проемах (в звету)	не менее	0,9	м	К	
Засеги порогов	не более	0,025	м	К	
Сосветные панели в полотнах дверей, заполненные изааным и ударопрочным акрилом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	
Угрозный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	
Угрозный контраст маркировки на изааных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий	
Защита пешеходной полосой нижней части и дверей; полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	
Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в замках «открыто» и «закрыто» и/или, обеспечивающие задержку автоматического закрытия дверей при длительности не менее 1 с	наличие	-	-	К, О, М	

Испытание вращающихся дверей и т.р. на путях движения маломобильных граждан	-	-	для всех категорий	
Две ручные ручки, зазоры задвижек и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие приложения больших усилий или значительных дополнительных затрат	наличие	-	для всех категорий	
Резинчатые гуськи дверей, расположенных в углу коридора или лестничной, отбоксированные	на расстоянии не менее 0,6	м	К	
Отсутствие на путях движения МГН порогов, перепадов высот пола, при неуклюжих устройствах порогов и выступов и пеньков, высот	не более 0,025	м	К	
Плоские белилосая глянцевая и/или контрастно окрашенная поверхность и световые маркировки перед дверными порогами	на расстоянии 0,6	м	С	

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обслуживания, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм.	Категории для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания					нет	
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон сегрегированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	нет	
	Места для инвалидов и других					нет	

	МГП в гостиницах							
	Наличие в гостиницах, отелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	нет		
	Зоны отдыха							
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГП	наличие	-	-	для всех категорий	нет		
	Удобства отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий	нет		
	Реставровка оборудования							
	Подбор и установка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с учетом обеспечения досягаемости пола при фронтальном подходе	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе	-	-	К	нет		
	Подходы к оборудованию и мебели							
	Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	нет		
	Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла, коляски	не менее	1,2	м	К	нет		
	Реставрация поверхностей и столов							
	Реставрация поверхности столов, мебели, туалетного пользования, полов и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	нет		
	Обеденные залы							
	Удобства для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при	наличие	-	-	К	нет		

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МГН					нет	
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-	-	К, О	нет	
	Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
	Расстояние до эвакуационного выхода						
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г		

	Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г	
	Ширина эвакуационных путей					
	Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	
	Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	
	Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	
	Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	м	К	
	Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	
	Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	
	Время эвакуации					
	Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г	
	Пожаробезопасные зоны					
	Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г	
	Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	

Расчетная пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	площадь	инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /чел	К, О, С, Г	
Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	наличие	-	-	К, О, С, Г	
Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие	наличие	-	-	К, О, С, Г	
Эвакуационные выходы					есть	
В зальных помещениях не менее двух расщелоченных выходов, приспособленных для прохода МПН	наличие	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет
В зрительных залах с числом мест 800 и более расщелочение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие	наличие	-	-	К, О, С, Г	
Пожарная сигнализация						
Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	наличие	-	-	К, О, С, Г	есть
Система оповещения о пожаре						
Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных	наличие	наличие	-	-	К, О, С, Г	есть

	зданий и сооружений, посещаемых МГН								
	Пожарные извещатели								
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие	-	-	К, О, С, Г				

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальная информация					есть	
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г		
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания	наличие	-	-	К, О, С, Г		
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г		
	Звуковая информация					нет	
	Звуковые информаторы в вестибюлях	наличие	-	-	С		

	общественных зданий								
	Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие		-	-	Г			
	Освещенность						есть		
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие		-	-	К, О, С, Г			
	Связь с диспетчером или дежурным						нет		
	Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопки звонка	наличие		-	-	К, О, С, Г	-		
	В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие		-	-	К, О, С, Г	-		
	Рельефные обозначения информирующие						нет		
	Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте от на высоте до		1,4 1,75	м	С			
	Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах	наличие		-	-	С			
	Тактильная предупреждающая информация						нет		
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии		0,6	м	С			

	Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	С	
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	
	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон					нет	
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С		
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С		
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах, колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К		
	Ограничение выступающих					нет	

	конструктивных элементов							
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	K, O, C, Г			
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от на высоте до	м	0,1 0,7 2,0	K, O, C, Г			
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	м	0,3	K, O, C, Г			
	Установка приборов				нет			
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	м	1,1 0,85 0,4	K, O, C			
	Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	м	0,8	K, O, C			
	Обозначение дверей в помещении, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН				нет			
	Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями,	наличие	-	-	K, O, C, Г			

	ощущаемыми тактильно								
	Недопустимые покрытия полов								нет
	Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г				

Примечание:

* Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3	4	5	6	
	Пешеходные пути	+	+	+	+	+
	Автостоянки	-	-	-	-	-
	Входная группа	-	-	-	-	-
	Пути движения в зданиях или сооружениях	-	-	-	-	-
	Планировочные решения	-	-	-	-	-
	Санитарно-гигиенические помещения	-	-	-	+	-
	Пожарная безопасность	+	+	+	+	+
	Средства информации и ориентирования	-	-	-	+	-
	Безопасность и удобство использования	-	-	-	частично	-

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
	Пешеходные пути	В норме		
	Автостоянки	Обустройство		
	Входная группа	Оборудовать пандусом с поручнями		
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Привести в соответствие с нормами		
	Планировочные решения	Привести в соответствие с нормами		
	Санитарно-гигиенические помещения	Привести в соответствие с нормами		
	Пожарная безопасность	В норме		
	Средства информации и ориентирования	Привести в соответствие с нормами		
	Безопасность и удобство использования	Привести в соответствие с нормами		

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта

З.М. НОЧ ОЛП



(подпись)

«17» 06 2013 г.

Руководитель объекта

заведующий МБДОУ Каракашлинский детский сад «Лейсан»
(должность)

Гиздетдинова Г.С.

(фамилия, и. о.)

«20» 05 2013 г.