

Штамп органа управления, подразделения ГПС

28.05.2021 г. № 0159-2021-0041

(дата)

МА ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35 «Соловушка»

наименование организации

423800, РТ, г. Набережные Челны, пр. Чулман, 60 (42/17)

адрес места жительства или нахождения

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«28» мая 20 21 г.

г. Набережные Челны

(место рассмотрения: город, село, район)

Старший инспектор Отделения НДиПР по Центральному р-ну муниципального образования г. Набережные Челны «Жилой»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

УНДиПР ГУ МЧС России по РТ, капитан внутренней службы Валирахманов Линар Ягъфарович.

рассмотрев постановление № 0159-2021-0041 от «28» Мая 20 21 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо

Заведующую МА ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35 «Соловушка» Мусину Надежду

(полное наименование юридического лица)

Алексеевну

или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированного (ную)) по адресу:

РТ, г. Наб. Челны, проспект Чулман, д. 11, кв. 165

юридический адрес или

адрес регистрации)

Материалами установлено, что

«26» мая 20 21 г. в 16 часов 00 минут

В помещениях МА ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35 «Соловушка» по адресу: РТ, г. Набережные Челны,

(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса;

пр. Чулман, 60. Нарушены: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ).

в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта [назначение, этажность;

тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.], имеющая к отношению к делу;

законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно: 1. Объект защиты не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. п. 30. ППР в РФ;

(указывается существо нарушения, последствия происшедшего события; указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. п. 30. ППР в РФ;

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса РФ об административном правонарушении

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо:

1. Объект защиты обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. п. 30. ППР в РФ;

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего представление)

Валирахманов Л.Я.

(расшифровка подписи)

Представление получил(а):

28.05.2021 г. заведующий МА ДОУ «Детский сад № 35 «Соловушка»

дата, должность, подпись

Мусина Н.А.

ФИО