

**Акт по проверке
обеспечения требований охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности ДОУ « ЧЕ » от « 12 » 12 2016г.**

№п/п	Наименование	Выявленные нарушения
1.	Состояние территории ДОУ	
1.1	Состояние веранд, тентовых навесов (целостность пола, кровли)	очищено.
1.2	Состояние МАФов (исправность, крепление, отсутствие опасных факторов)	закреплено
2.	Техническое состояние здания	
2.1	Состояние кровли	течет кровля пр 6, 12, 9, 7, бассейн, туалет, хол
2.2	Состояние фасада, крылец, отмостки	треб. расч. фасада
2.3	Состояние дверных и оконных блоков	утеплить дв. блок № 19 прач., трещиной в витр.
2.4	Состояние сантехсистемы	стеклах дурада
2.5	Состояние пола (целостность линолеума, керамической плитки)	отр-ть порог в туал. пр 3
2.6	Своевременность выполнения ППР электросистемы (два раза в год, с указанием даты проведения и подписи электрика в щитках освещения)	обновить опер. схему в ш.о-5
2.7	Наличие актов технического осмотра здания и сооружений с мероприятиями по устранению выявленных дефектов	пр 6 - закрыть корид. эл. провод в туалете, пр 3 - заменить розетку проводить качественно
3.	Выполнение правил пожарной безопасности, ГОиЧС:	
3.1	- наличие графика проведения тренировок по эвакуации и даты актов о проведении (1 раз в квартал)	проводится
3.2	- состояние запасных выходов (свободны, не загромождены)	освободить от пост. предм. лестн. п. марки
4.	Соблюдение правил охраны труда	
4.1	Отсутствие опасных участков для жизнедеятельности воспитанников и работников: закрепление мебели, наличие защитных экранов на отопительных приборах, отсутствие острых колющих, режущих предметов и лекарственных препаратов на столах воспитателей и в доступных для детей местах, использование для работы с детьми ножниц с острыми концами, отсутствие в группах ЛВЖ	в зап. в ох. от. пр 14. расч. отхода Срочно перекачать все пот. рукава на нов. скалк пр 2 - инвентарь хранить без тех.лов не допускать хранения быт. мусора в отпр. вент-пр пр 8 - заменить бит. стекла спал.блок и ш.ов. пр 1
4.2	Правильность ведения журналов регистрации инструктажей:	запр-ть журнал пр 12
4.2.1	- вводного инструктажа (ФИО полностью, без пропусков строк, указание даты)	без замечаний
4.2.2	- инструктажа на рабочем месте (проведение первичных и повторных инструктажей, стажировки вновь принятым работникам)	без замечаний
4.2.3	- журнала административно-общественного контроля	ведется
4.4	Организация обучения по охране труда работников	обучить коллектив по эл. без-ти
4.5	Соответствие спецодежды, спецобуви сотрудников	соответствует
4.6	Наличие знаков безопасности на всех розетках и автоматах (220В, 380В)	отсутствует пр 2, 8, 3
4.7	Наличие диэлектрических ковриков у каждой единицы ТТО на пищеблоке и прачечной	имеются срочно выполнить проверку накопителей эл. ко
4.8	Наличие актов об испытании спортивного оборудования на прочность и устойчивость (2 раза в год)	имеются
5.	Аттестация рабочих мест	
5.1	Общее количество рабочих мест, аттестованных рабочих мест, %, мероприятия по улучшению условий труда	
6.	Антитеррористическая безопасность	
6.1	Работоспособность КТС (кнопки тревожной сигнализации)	в рад. сост.
6.2	Наличие вахты и ведение журнала регистрации посетителей	имеется вахта, журн. вед
6.3	Содержание ворот в закрытом состоянии	закрыто
6.4	Исключение доступа в учреждение после 8.00 час., содержание входных дверей в закрытом состоянии	только с/з центр. вх
6.5	Установка системы видеонаблюдения (количество камер)	имеется

Устранить замечания до 31.12.2016.
Главный специалист управления образования и по делам молодежи

Е.Д. Анчина

Е.Д. Анчина

О.М. Анчина

П Л А Н
мероприятий по устранению замечаний
по итогам проверки выполнения требований безопасности
воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ № 40 «Колосок»

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные	Примечание
1.	Выполнить перекатку пожарных рукавов в количестве 7 штук.	до 14.12.2016г.	Зам. зав. по х/р Якупова А.М.	выполнено
2.	Привести в соответствие схему в электрощитке.	до 16.12.2016г.	рабочий по обслуживанию здания Емельянов Э.А.	
3.	Выполнить покраску переходников труб в туалетных комнатах групп № 7, 12.	до 19.12.2016г.	Зам. зав. по х/р Якупова А.М.	
4.	Установить знак безопасности на разетки в туалетных комнатах групп № 2, 8, 3.	до 13.12.2016г.	Зам. зав. по х/р Якупова А.М.	выполнено
5.	Закрепить зеркала в приемной и игровой комнате 12 группы.	до 14.12.2016г.	Зам. зав. по х/р Якупова А.М.	выполнено
6.	Установить табличку с надписью «ключ находится на вахте» на эвакуационном выходе ДОУ.	до 14.12.2016ш.	Зам. зав. по х/р Якупова А.М.	выполнено
7.	Изолировать неработающий выключатель в группе № 12.	до 16.12.2016г.	рабочий по обслуживанию здания Емельянов Э.А.	
8.	Заменить разбитые стекла в группах № 12, 8.	по технической возможности	Зам. зав. по х/р Якупова А.М.	
9.	Выполнить поверку манометров на прачечной и пищеблоке.	до 01.05.2016г.	Зам. зав. по х/р Якупова А.М.	
10.	Утеплить дверь в помещении прачечной.	до 01.01.2016г.	Зам. зав. по х/р Якупова А.М.	

Заведующий ДОУ:



М.П.Гольшкіна