



**Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-21-150-081

Законному представителю юридического лица
МБДОУ «Детский сад комбинированного ви-
да №67 «Надежда»

Юридический адрес:
423823, РТ, г. Набережные Челны, б-р Солнеч-
ный, д. 7.

« 28 » апреля 2017 года

(адрес организации)

Начальник Челнинского территориального отдела Приволжского управления Заляев Ильдус Ильгамович, государственный инспектор Челнинского территориального отдела Приволжского управления Гайнутдинов Динар Салихзянович, на основании Акта проверки от 28.04.2017 № 43-21-150-081 составленного в отношении юридического лица муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Набережные Челны «Детский сад комбинированного вида №67 «Надежда», ИНН 1650086705, юридический адрес: 423823, РТ, г. Набережные Челны, б-р Солнечный, д. 7.

В присутствии:

Митрохина Ирина Владимировна

Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №67 «Надежда»

Игошина Галина Викторовна

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Отсутствует проектная документация со всеми последующими изменениями на электроснабжения МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №67 «Надежда».	Пункт 1.8.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6, зарегистрированных Минюстом РФ 22.01.2003 N 4145.	01.07.2017г.
2.	Отсутствует исполнительная документация МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №67 «Надежда».	Пункт 1.8.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6, зарегистрированных Минюстом РФ 22.01.2003 N 4145.	01.07.2017г.

3.	В актах разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №67 «Надежда» заводской номер прибора учета не соответствует фактически установленным Меркурий 230 №23964805; Меркурий 230 №25447936.	Пункт 1.8.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6, зарегистрированных Минюстом РФ 22.01.2003 N 4145.	01.07.2017г.
4.	Распоряжение о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №67 «Надежда» составлено на основании правил "ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00, документ фактически утратил силу.	Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н, утвердившего новые Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.	01.07.2017г.
5.	Не обеспечен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок, не ведется учет ключей руководящим работником или специалистом. Отсутствует запираемый ящик.	Пункт 3.13. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.07.2013 N 328н, зарегистрированных Минюстом РФ 12.07.2013 N 30593 (с изменениями).	01.07.2017г.
6.	Не обеспечен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок, ключи от электроустановок по окончании осмотра или работы не подлежат возврату (ежедневно).	Пункт 3.13. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.07.2013 N 328н, зарегистрированных Минюстом РФ 12.07.2013 N 30593 (с изменениями).	01.07.2017г.
7.	Неэлектротехническому персоналу МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №67 «Надежда» не проведен инструктаж на I группу по электробезопасности.	Пункт 1.4.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6, зарегистрированных Минюстом РФ 22.01.2003 N 4145.	01.07.2017г.
8.	Не обеспечена эксплуатация оборудования условиям работы при номинальных режимах, отсутствует паспорт заземляющего устройства.	Пункт 2.7.15. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6, зарегистрированных Минюстом РФ 22.01.2003 N 4145.	01.07.2017г.
9.	Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним не подвергаются периодической проверке, результаты проверки не отражены в Журнале регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомога-	Пункт 3.5.11. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6, зарегистрированных Минюстом РФ 22.01.2003 N 4145.	01.07.2017г.

	тельного оборудования к ним. последняя запись 14.01.2012.		
10.	Не проведено измерение сопротивления изоляции переносных и передвижных электроприемников МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №67 «Надежда».	Пункт 3.5.12., 3.5.13. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6, зарегистрированных Минюстом РФ 22.01.2003 N 4145.	01.07.2017г.
Электрощитовая			
11.	Не обеспечена своевременная утилизация, токсичных отходов, допускается хранение навалом вышедших из строя люминесцентных ламп в помещении электрощитовой. Фото 1э.	Пункт 2.12.15., 1.7.24. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6, зарегистрированных Минюстом РФ 22.01.2003 N 4145.	01.07.2017г.
12.	Не обеспечена эксплуатация оборудования условиям работы при номинальных режимах, помещение электрощитовой в которых установлены ВРУ не имеет естественную вентиляцию.	Пункт 7.1.30. Правил устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями.	01.07.2017г.
13.	Не соответствуют требованиям государственного стандарта предписывающие плакаты «Работать здесь». Фото 2э.	Пункт 2.18.2.; 2.18.4. Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2003 г. № 261.	01.07.2017г.
14.	Не проводится проверка соответствия электрических схем фактическим эксплуатационным (не реже чем 1 раза в 2 года) ВРУ МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №67 «Надежда». Фото 3э.	Пункт 1.8.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6, зарегистрированных Минюстом РФ 22.01.2003 N 4145.	01.07.2017г.
15.	Не удовлетворяют требованиям обеспечения электробезопасности заземляющие устройства, а именно выполнены без применения наконечников соединения многопроволочных жил заземляющего проводника на электрошкафу. Фото 4э.	Пункт 1.7.139 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204, ГОСТ10434-82 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования».	01.07.2017г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Челнинский территориальный отдел Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 423806, г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, ул. Низаметдинова Р.М., д. 20.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лица, вынесшее предписание:

Заляев Ильдус Ильгамович


Начальник Челнинского территориального
отдела Приволжского управления Ростех-
надзора

Гайнутдинов Динар Салихзянович

Государственный инспектор Челнинского
территориального отдела Приволжского
управления

Экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получен:

Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированно-
го вида №67 «Надежда»
Митрохина Ирина Владимировна

✓ 

«28» апреля 2017 г.

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)