

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г.Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: mch@kabmin/tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843)292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение надзорной деятельности по Центральному району  
муниципального образования г. Набережные Челны «Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
пр. Московский, 93 (8/01), г.Набережные Челны, Республика Татарстан, телефон 58-51-25, кабинет 404

Предписание № 41 / 1 /1-3

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующей МБ ДОУ «Детский сад № 67 «Надежда» Брагиной Алефтине Ивановне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Набережные Челны по пожарному надзору, заместителя начальника ОНД по МО г. Набережные Челны по Центральному району Никулина О.М. № 41 от 26.02.2015 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 04.03.2015 г. по 16 ч. 00 мин. 16.03.2015 г. проведена проверка инспектором ОНД по Центральному району МО г. Набережные Челны «Жилой», старшим лейтенантом внутренней службы Валирахмановым Л.Я., объекта: территории и помещения МБ ДОУ № 67 «Надежда», расположенных по адресу: РТ, г. Набережные Челны, пр. пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) Х.Туфана, д. 23 (17/09).

совместно с Заместителем заведующей по хозяйственной работе Игошиной Галиной Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях групп не закреплены надежно к полу.	(ППР в РФ п. 39); 39. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.	01.09.2015 г.	
2.	В противопожарных перегородках отделяющих помещение прачечной, помещение кухни не установлены противопожарные люки.	(ст. 4 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); п. 5.14* таблица № 2, п. 7.4 СНиП 21.01.97*; 7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с	01.09.2015 г.	

