



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РТ, г. Набережные Челны
(место составления акта)

«20» июля 2017
(дата составления акта)
13 ч. 00 м.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города
Набережные Челны «Детский сад комбинированного вида №67 «Надежда»
(ИНН 1650086705)

№ 43-21-150-168

по адресу: 423823, РТ, г. Набережные Челны,
б-р Солнечный, д. 7
(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Насыбуллина А.Ш., от 28.06.2017 № 1725 о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Набережные Челны «Детский сад комбинированного вида №67 «Надежда», ИНН 1650086705 проведена внеплановая выездная проверка в рамках контроля и надзора за исполнением ранее выданного предписания от 28.04.2017 г. 43-21-150-081 (п.п. 1-15)..

Адрес места нахождения юридического лица: 423823, РТ, г. Набережные Челны, Солнечный, д. 7

Продолжительность проверки: с 07.07.2017 по 20.07.2017- 20 рабочих дней

Акт составлен: Челнинским территориальным отделом Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

С копией названного распоряжения о проведении проверки ознакомлен:



29.06.2017г.

(подпись, дата)

И. О. заместителя РТУ ЧТ Чошкетов
(Должность, Ф.И.О)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования)

Лица, проводившие проверку:

Заляев Ильдус Ильгамович

- Начальник Челнинского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора

Гайнутдинов Динар Салихзянович

- Государственный инспектор Челнинского территориального отдела Приволжского управления

с участием:

эксперты не привлекались

(лица, привлекаемые к проверке (экспертные организации и другие))

При проведении проверки присутствовали:

ФИО	Должность
Игошина Галина Викторовна	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части

В ходе проверки установлено:

Всего проверено выполнение 8 пунктов, предписания Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.04.2017г. № 43-21-150-081, комиссией установлено выполнение следующих 15 пунктов предписания Приволжского управления Ростехнадзора от 28.04.2017г. № 43-21-150-081.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1.	2.	3.	4.
Соблюдения требований энергетической безопасности при эксплуатации электрических установок			
1.	Отсутствует проектная документация со всеми последующими изменениями на электроснабжения МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №67 «Надежда».	Выполнено. Проектная документация №ЦНИИЭ жилища детский сад ясли на 320 мест. Шифр 71-398	
2.	Отсутствует исполнительная документация МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №67 «Надежда».	Выполнено.	
3.	В актах разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №67 «Надежда» заводской номер прибора учета не соответствует фактически установленным Меркурий 230 №23964805; Меркурий 230 №25447936.	Выполнено. Акт об осуществлении технологического присоединения №219/112 от 28.06.2017г.	
4.	Распоряжение о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок МБДОУ «Детский сад комбинированного	Выполнено. Приказ №78 от 03.05.2017г. «О порядке хранения и выдачи	

	вида №67 «Надежда» составлено на основании правил "ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00, документ фактически утратил силу.	ключей от электроустановок»	
5.	Не обеспечен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок, не ведется учет ключей руководящим работником или специалистом. Отсутствует запираемый ящик.	Выполнено. Фото1.	
6.	Не обеспечен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок, ключи от электроустановок по окончании осмотра или работы не подлежат возврату (ежедневно).	Выполнено. Обеспечен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.	
7.	Неэлектротехническому персоналу МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №67 «Надежда» не проведен инструктаж на I группу по электробезопасности.	Выполнено. Персоналу МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №67 «Надежда» проведен инструктаж на I группу по электробезопасности.	
8.	Не обеспечена эксплуатация оборудования условиям работы при номинальных режимах, отсутствует паспорт заземляющего устройства.	Выполнено. Составлен паспорт заземляющего устройства.	
9.	Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним не подвергаются периодической проверке, результаты проверки не отражены в Журнале регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним. последняя запись 14.01.2012.	Выполнено. Результаты проверки отражены в Журнале регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников.	
10.	Не проведено измерение сопротивления изоляции переносных и передвижных электроприемников МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №67 «Надежда».	Выполнено.	
Электрощитовая			
11.	Не обеспечена своевременная утилизация, токсичных отходов, допускается хранение навалом вышедших из строя люминесцентных ламп в помещении электрощитовой.	Выполнено. Фото 1.	
12.	Не обеспечена эксплуатация	Выполнено.	

	оборудования условиям работы при номинальных режимах, помещение электрощитовой в которых установлены ВРУ не имеет естественную вентиляцию.	Фото 2.	
13.	Не соответствуют требованиям государственного стандарта предписывающие плакаты «Работать здесь». Фото 2э.	Выполнено. Фото 3.	
14.	Не проводится проверка соответствия электрических схем фактическим эксплуатационным (не реже чем 1 раза в 2 года) ВРУ МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №67 «Надежда».	Выполнено. Фото 4.	
15.	Не удовлетворяют требованиям обеспечения электробезопасности заземляющие устройства, а именно выполнены без применения наконечников соединения многопроволочных жил заземляющего проводника на электрошкафу.	Выполнено. Фото 5.	

По результатам проверки по устранению нарушений комиссия **снимает с контроля вышеперечисленные 15 пунктов** предписания Приволжского управления Ростехнадзора от от 28.04.2017г. № 43-21-150-081, как выполненные.

— выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

— выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

- Прилагаемые документы:
1. Копия распоряжения заместителя руководителя Приволжского управления от 28.06.2017 № 1725
 2. Фотоприложение на 5 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник Челнинского территориального отдела
Приволжского управления Ростехнадзора
Государственный инспектор Челнинского территориального
отдела Приволжского управления

И.И. Заляев

Д. С. Гайнутдинов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Исмаилов Т.В. и.о. ответственного

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



«20» июля 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)