

Татарстан Республикасы
Яр Чаллы шәһәре "Өмет" 67 нче
катнаш балалар бакчасы"
муниципаль бюджет мәктәпкәчә
белем биру учреждениесе



МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №67
«Надежда» города Набережные
Челны Республики Татарстан

Адрес: 423823, Яр Чаллы шәһәре,
кочаулы бульвары Солнечный,
7(17/09)

Тел/факс:(8552) 38-26-06, 53-61-32
e-mail:ds_nadezda@mail.ru

Адрес: 423823, город Набережные
Челны, бульвар Солнечный, 7(17/09)

Исх.№ 258

От «25» июня 2020г.

Инспектору ОДН по
Центральному району МО
Г. Набережные Челны
УНД ГУ МЧС России по РТ
Валирахманову Л.Я.
Заведующего МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №67 «Надежда»
Митрохиной Ирины Владимировны

Ответ на представление от 27.05.2020г. №0159-2020-0028

«Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара»

Довожу до Вашего сведения о принятых мерах по результатам проверки старшим инспектором Отделения НДиПР по Центральному району МО г. Набережные Челны «Жилой», капитаном внутренней службы Валирахмановым Л.Я. Представление №0159-2020-0028 от 27.05.2020г,

а именно:

№п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Дата устранения нарушения	Примечание
1.	Помещение холодного склада в овощехранилище, помещение приготовления пищи в столовой не оборудованы датчиками (извещателями) системы автоматической пожарной	Направили служебное письмо на составление сметы	
	Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, не горят табло «Выход» над дверьми эвакуационных выходов детского сада.	2.06.2020г выполнено	Фото прилагается
3.	Не организовано проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения, его работоспособности не реже 2 раз в год	Направили запрос начальнику 15 ПСО ФПС ГПС	Копия прилагается

	(весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	ГУ МЧС России по РТ от 29.05.2020г вход №2054	
4.	В помещениях столовой установлены тепловые пожарные извещатели, не заменены на дымовые пожарные извещатели.	По плану 15.07.2020.	
5.	Настенные звуковые и речевые оповещатели расположены таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм.	Направили служебное письмо на составление сметы	
6.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением 1 соответствующего акта.	Собираем документы на торги	
7.	Декларация пожарной безопасности содержит отмененные нормативные акты требований пожарной безопасности.	Собираем документы на торги	
8.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	Собираем документы на торги	
9.	В помещении прачки допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	8.06.2020г выполнено	Фото прилагается
10.	На 1 этаже при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов), помещением склада заблокирован проектный эвакуационный выход.	Собираем документы на торги	
11.	В группе № 4 запоры на дверях эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	17.06.2020. выполнено	Фото прилагается

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 67 «Надежда»



И.В. Митрохина