

Отделение НД и ПР по  
Комсомольскому району МО г.  
Набережные Челны.

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение г. Набережные  
Челны «Детский сад общеразвивающего вида с  
приоритетным осуществлением деятельности по  
познавательному-речевому направлению развития  
детей №11 «Йолдыз»  
(наименование организации),

14.04.2021<sub>г</sub>  
(дата)

№ 69-2-4-2

РТ, г. Наб. Челны, переулок Юности, д. 4  
адреса места жительства или нахождения физического лица)

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

### об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

« 14 » \_\_\_\_\_ апреля 20 21 г.

г. Набережные Челны  
(место рассмотрения: город, село, район)

Инспектор отделение НД и ПР по Комсомольскому району МО г. Наб. Челны  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

лейтенант вн. службы Николаев П.Л.

Рассмотрев постановление № 0143-2021-0053 от « 14 » \_\_\_\_\_ апреля 20 21 г.  
по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на  
Юридическое лицо (должностное  
лицо, физическое лицо)

Абдульминову Танзилу Нурулловну заведующего МБДОУ  
(полное наименование юридического лица)

г. Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  
или фамилия имя, отчество виновного лица)

деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №11 «Йолдыз»  
находящееся(зарегистрированного) по адресу:

РТ, г. Набережные Челны,  
(юридический адрес или

переулок Юности, д. 4  
адрес регистрации физического лица)

### Материалами установлено, что

« 13 » \_\_\_\_\_ апреля 20 21 г. в \_\_\_\_\_ 15 \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ 00 \_\_\_\_\_ минут

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Набережные Челны «Детский  
(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса;

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-  
в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта (назначение, этажность;

речевому направлению развития детей №11 «Йолдыз», расположенная по адресу: РТ, г. Набережные  
тепло-, водо- электроснабжение и т.д.), имеющая отношение к делу;

Челны, переулок Юности, д. 4, выявлены нарушения, Федерального закона N 123-ФЗ «Технический  
законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. Нормы пожарной безопасности 151-  
2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний; Свод  
правил 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на  
объектах защиты Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; Свод правил  
5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения  
автоматические. Нормы и правила проектирования. «Правила противопожарного режима в РФ».

### а именно:

1. Помещения: пищеблок (категория по пожарной опасности В 3), склад сыпучих продуктов (категория  
(указывается существо нарушения, последствия происшедшего события);

по пожарной опасности В 2) не отделены от коридора пищеблока противопожарными перегородками  
в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано постройке, на какой площади, какое

1-го типа. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, ст. 88, таблица 24; СП 4.13130.2013 п.  
оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали (как: размер ущерба)

5.1.2, п. 5.2.6; 2. В помещении пищеблок не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация. №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4; СП 5.13130.2009, таблица А 3 п. 9.2; 3. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения помещений: склад сыпучих продуктов, склада на улице, располагаются не вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре; ППР в РФ п. 293; 4. Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград в подвале различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. ППР в РФ п. 15; 5. Допускается одинарная скатка пожарного рукава в шкафу пожарного крана ПК-5; Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, НПБ 151-2000, п. 2.7.

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.4  
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
(указываются статьи из законодательного акта, предусматривающий административную ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях


**Вам необходимо:**


1. Помещения: пищеблок (категория по пожарной опасности В 3), склад сыпучих продуктов  
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

(категория по пожарной опасности В 2) отделить от коридора пищеблока противопожарными перегородками 1-го типа. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, ст. 88, таблица 24; СП 5.1.2, п. 5.2.6; 2. В помещении пищеблок смонтировать автоматическую пожарную сигнализацию. №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4; СП 5.13130.2009, таблица А 3 п. 9.2; 3. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения помещений: склад сыпучих продуктов, склада на улице, расположить вне складских помещений на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре; ППР в РФ п. 293; 4. Руководителю организации обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград в подвале различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. ППР в РФ п. 15; 5. Не допускать одинарную скатку пожарного рукава в шкафу пожарного крана ПК-5; Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, НПБ 151-2000, п. 2.7.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

  
(подпись лица, вынесшего постановление)

  
(расшифровка подписи)

Представление получил: 14.04.2024 г. Заверюхин А.В.   
(дата, должность, подпись) (Ф.И.О.)

Представление направлено: \_\_\_\_\_  
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)