

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 279-67-54, телефон доверия (843) 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение НД и ПР по Комсомольскому району муниципального образования города
Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 43/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Набереж-
ные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-
нием деятельности по познавательнo-речевому направлению развития детей

№11 «Йолдыз»

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспек-
тора муниципального образования г. Набережные Челны по пожарному надзору № 43
от « 26 » марта 202 1 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 02 » апреля 202 1 г. по 15 ч.
00 мин. « 13 » апреля 202 1 г. проведена плановая, выездная проверка

Инспектором отделения НД и ПР по Комсомольскому району МО г. Набережные

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ лейтенантом внутренней

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

службы Николаевым Павлом Леонидовичем

объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение г. Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с

приоритетным осуществлением деятельности по познавательнo-речевому

направлению развития детей №11 «Йолдыз»

по адресу: РТ, г. Набережные Челны, переулок Юности, д. 4

совместно с заведующим МБДОУ г. Н. Челны «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по позна-
вательнo-речевому направлению развития детей №11 «Йолдыз»
Абдульминовой Танзилей Нурулловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требова-
ний пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	<p>Помещения: пищеблок (категория по пожарной опасности В 3), склад сыпучих продуктов (категория по пожарной опасности В 2) не отделены от коридора пищеблока противопожарными перегородками 1-го типа.</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 4, ст. 88.</p> <p>5.1.2. Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.</p> <p>Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и общественных зданиях не допускается. Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопожарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим сводом правил и (или) другими нормативными документами.</p> <p>Указанное категорирование и выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для помещений водоснабжения, канализации, мокрых помещений и других помещений, оборудование которых автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения нормативными документами не требуется; - для размещаемых по процессу деятельности общественного объекта помещений санитарно-бытового назначения (гардеробных, кладовых уборочного инвентаря, белья, помещений мойки, стирки, глажения и т.п.); - для кладовых любого назначения площадью до 10 м, за исключением хранения изделий с горючими газами или легковоспламеняющимися жидкостями (кроме лекарственной, пищевой и парфюмерно-косметической продукции в мелкой расфасовке в соответствии с пунктом 5.5.3); - для помещений приготовления пищи (с учетом 	до 01.12.2021г
----	---	---	----------------

		<p>требований к выделению пищеблоков в соответствии с пунктом 5.5.2), а также для охлаждаемых камер для продуктов питания и камер для пищевых отходов.</p> <p>5.2.6. Размещаемые в зданиях, сооружениях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф1.3 части здания или помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2.</p> <p>Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, ст. 88, таблица 24; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 5.1.2, п. 5.2.6;</p>		
2.	В помещении пищеблок не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация.	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 4.</p> <p>таблица А3 п. 9.2, СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.</p>	до 01.13.2021г	
3.	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения помещений: склад сыпучих продуктов, склада на улице, располагаются не вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.	<p>293. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.</p> <p>п. 293 «Правила противопожарного режима в РФ».</p>	до 01.12.2021г	
4.	Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград в подвале	<p>15. Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.</p> <p>п. 15 «Правила противопожарного режима в РФ».</p>	до 01.12.2021г	

	различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.			
5.	Допускается одинарная скатка пожарного рукава в шкафу пожарного крана ПК-5.	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 4.</p> <p>2.7. Двойная рукавная скатка - вид укладки напорного пожарного рукава, при которой рукав складывается пополам, затем скатывается от места перегиба к концам, а соединительные головки располагаются снаружи скатки.</p> <p>п. 2.7., Нормы пожарной безопасности 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний.</p>	до 01.12.2021г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НД и ПР по Комсомольскому

(должность, фамилия, инициалы, государственного

району МО г. Набережные Челны

инспектора по пожарному надзору)



Николаев П.Л.

(подпись) М.Л.П.*

«13» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

заведующий МБДОУ г. Н. Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №11 «Йолдыз»

Абдульминова Танзиля Нурулловна

(должность, фамилия, инициалы)



«13» апреля 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору