

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань,
Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому району
муниципального образования г. Набережные Челны УНД ГУ МЧС по Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Яшьлек проспект, 9, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, тел. (8552) 54-96-89
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 201/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Законному представителю юридического лица МБДОУ №14 «Зернышко»

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

заведующей Камаловой Резиде Мансуровне

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора отдела НД и ПР по МО г. Набережные Челны по пожарному надзору № 201 от

(наименование органа ГПН)

«01» сентября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «12» сентября 2016 г. по 16 ч. 00 мин.
«22» сентября 2016 г. проведена проверка: Гос. инспектором ОНД по Автозаводскому

району муниципального образования г. Набережные Челны Кадушкиным В.М., здания и

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

территории МБДОУ № 14 «Зернышко» расположенной по адресу: РТ, г. Набережные

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному

Челны, улица Шамиля Усманова, дом 98 (Новый город 47/24).

надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей Камаловой Р.М., зам. заведующего по АХЧ Гисмиевой Л.Р.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Осветительные приборы в кабинете заведующей, склада на втором этаже возле группы №8 не оборудованы	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР и РФ) п.42. Запрещается: «в» в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также	до 01.04.2017г.	

	колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника.	эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.		
2.	В дверном проеме помещений складов, музея в количестве 3-х штук установлены двери не с требуемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.151 ч.1 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п.1.82 Двери складских, кладовых для хранения горючих материалов, электроцитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	до 01.04.2017г.	
3.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п. 24 Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.	до 01.04.2017г.	
4.				

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору Кадушкин В.М.
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по
пожарному надзору

« 22 » сентября 20 16 г.



Предписание для исполнения получил:

Камалова Резида Мансуровна
(подпись)

Законный представитель юридического лица МБДОУ №14 «Зернышко»
заведующий Камалова Резида Мансуровна

(должность, фамилия, инициалы)

« 22 » сентября 20 16 г.

> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.