

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального района (городского округа)
Абдуллин Р.А.

« 15 » марта 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения
Заведующий МБДОУ № 2 «Алсу»
Гордеева В.Ф.

« 15 » марта 2016 г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта (здание, помещение и иное сооружение)
и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования.

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:

423822, ул. Шамиля Усманова, д. 4 (32/14) город Набережные Челны, тел. 34-70-89,
sad2alsu@yandex.ru

Наименование предоставляемой услуги:

Образовательная.

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 3883,1 кв. м.

часть здания --- этажей (или помещение на --- этаже), --- кв. м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 5794 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное юридическое наименование (согласно уставу), краткое наименование:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 2 «Алсу». МБДОУ «Детский сад №2 «Алсу».

Юридический адрес организации:

423822, ул. Шамиля Усманова, д.4 (32/14) город Набережные Челны, тел. 34-70-89,
sad2alsu@yandex.ru

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление.

Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Исполнительный комитет муниципального образования города Набережные Челны
423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Хасан Туфан, 23,
тел. (8552) 30-55-42.

II. Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги

Сфера деятельности: дошкольное образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 419 (дети - 341 и сотрудники – 78).

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, инвалиды; все возрастные категории): дети.

Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, ментальными нарушениями*): нет.

III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта в соответствии с приложением 1, в т.ч. наличие:	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет)
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	нет
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	_____

IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов


№ п/п	Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе	Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет)
1	оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	нет
2	наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	нет
3	проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет

4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	иные	_____


V. Предлагаемые управленческие решения по срокам, видам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *


№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Виды, объем работ	Сроки исполнения
1	Создать условия для обеспечения доступной среды для инвалидов.	Устройство пандуса на главном входе.	2020 год

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Виды, объем работ	Сроки исполнения
1	Для приведения порядка предоставления услуг.	Назначить работника организации (административного дежурного) административно-распорядительным актом для возложения оказания инвалидам помощи при предоставлении им услуг.	2016 год.

Председатель комиссии  Халимов Р.М. Начальник управления образования и по делам молодёжи Исполнительного комитета г. Набережные Челны.

Члены комиссии:

 Харисов В.Х. Первый заместитель начальника управления Образования и по делам молодёжи по г. Набережные Челны

 Анчина Е.Д. Главный специалист отдела дошкольного образования

 Фатхуллина Р.Г. Председатель городского совета инвалидов.



* С учетом оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, указанных в разделе III и IV паспорта

Паспорт конструкции

Наименование: стационарный пандус.

Тип: штатное устройство для реабилитации.

Применение: улица.

Назначение: оборудование объектов в целях доступности для маломобильных групп населения.

Условия гарантии: гарантия качества запчастей поставляемого товара действительна в течение 12 месяцев со дня подписания акта приема-сдачи или накладной.

Производитель: ООО «МеталСтройСтиль»

Технические характеристики

Требования к марке стали	Пандуса изготовлен из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм .Поперечные направляющие изготавливаются из конструкционной стали толщиной 2 мм
Требование к конструкции пандуса	Поручень: двойной, непрерывный из трубы Ø 46x2 мм на высоте 70-90 см Расстояние между поручнями: 100 см. Стойка: профильная труба 60×30 × 2 мм, через каждые 90-100 см Приступок перед наклонной частью конструкции имеет рельефную поверхность и цветовое обозначение. Покраска: грунт-эмаль «3 в 1».
Требования к геометрическим размерам	Конструкция сооружена для однополосного движения. Ширина 100 см. Длина 540 см. Ширина места разворота выполняется 150 см. Угол наклона: 5%
Требования к противоскользящему покрытию	Для предотвращения проскальзывания колес, пандус имеет противоскользящую рифленую поверхность.
Требования к элементам, обеспечивающим крепеж пандуса к поверхностям.	Пандус крепится к ступенькам на петли, опирается на каждую ступеньку лестницы, что позволяет равномерно распределить нагрузку при использовании.

