



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ
«Детский сад комбинированного
вида №21 «Радость»

«Детский сад комбинированного
вида № 21 «Радость»

Р.И. Хабибуллина

«15» февраля 2024 г.

АКТ

проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов


Комиссия в составе: Командира ДПД Балаева С.К.
Членов ДПД Исламова Ф.Т.
Гук Л.Н.
Шатова Л.А.


в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации провела техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов.

Внутренние пожарные краны ПК-1 – ПК-8 проверены на работоспособность путём пуска воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава просушены, перекатаны на новую складку и присоединены к кранам и стволам.

Председатель комиссии:  С.К.Балаева

Члены комиссии:  Л.Н. Гук

 Ф.Т. Исламова

 Л.А. Шатова



АКТ

о проверке малых форм игровых площадок и спортплощадки

Мы, ниже подписавшаяся комиссия, в составе 5 человек:

- Заведующий МБДОУ №21 «Радость» Хабибуллина Р.И.
- председатель ППО Алекбаева А.Ф.
- зам. зав. по ХР Балаева С.К.
- инструктор по ФК Мутина В.Р.
- старший воспитатель Гук Л.Н.

составили акт на проверку малых форм игровых площадок и спортплощадки.

Проверка показала:

На всех участках и на спортплощадке МАФы находятся в исправном состоянии, основания зацементированы. Спортплощадка находится в рабочем состоянии.

Территория соответствует правилам техники безопасности.

Малые формы отремонтированы и соответствуют правилам ТБ.

Малые формы спортплощадки закреплены.

На всех участках территории ДОУ малые формы закреплены. Готовы к использованию, соответствуют требованиям СанПиН (игровые и физкультурные площадки для детей оборудуются с учетом их роста и возрастных особенностей; игровое оборудование должно соответствовать возрасту детей и быть изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека).

Заведующий МБДОУ №21» Радость»  Хабибуллина Р.И.

председатель ППО  Алекбаева А.Ф.

зам. зав. по ХР  Балаева С.К.

инструктор по ФК  Мутина В.Р.

старший воспитатель  Гук Л.Н.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад комбинированного

вида №21 «Радость»

Р.И. Хабибуллина

21 мая 2024 г.

АКТ

об испытании спортивного оборудования

Мы, ниже подписавшаяся комиссия, в составе 5 человек:

- Заведующий МБДОУ №21 «Радость» Хабибуллина Р.И.
- председатель ППО Алекбаева А.Ф.
- зам. зав. по ХР Балаева С.К.
- инструктор по ФК Мутина В.Р.
- старший воспитатель Гук Л.Н.

« 21 » мая 2024 г. провели испытание спортивных снарядов на пригодность к использованию для физкультурных занятий в спортивном зале.


Проверка показала:

Физкультурная стенка закреплена, шкафы закреплены; спортивные скамейки в хорошем состоянии; на окнах жалюзи и сетка; спортивный комплекс установлен и закреплён; спортивный инвентарь в исправном состоянии.

Решение комиссии:

Все снаряды в спортивном зале пригодны для использования детьми на физкультурных занятиях.

Заведующий МБДОУ №21 «Радость»


Хабибуллина Р.И.


председатель ППО


Алекаева А.Ф.


зам. зав. по ХР


Балаева С.К.

инструктор по ФК


Мутина В.Р.

ст. воспитатель


Гук Л.Н.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад комбинированного

вида №21 «Радость»

Р.И. Хабибуллина

21 мая 2024 г.



АКТ

о проверке технического состояния лестниц - стремянок

Мы, ниже подписавшаяся комиссия, в составе:

- заведующего МБДОУ №21 «Радость» - Хабибуллиной Р.И.,
- председателя ППО – Алекбаевой А.Ф.
- зам.зав. по ХР- Балаевой С.К.

составили настоящий акт на проверку технического состояния лестниц - стремянок.

Проверка показала, что лестницы-стремянки находятся в рабочем состоянии.

Заведующий МБДОУ №21 «Радость»

 Р.И. Хабибуллина

Председатель ППО

 А.Ф. Алекбаева

Зам.зав.по ХР

 С.К. Балаева