

План мероприятий по устранению замечаний Госпожнадзора
предписание №116/1/2 от 26.02.2013г. по МБДОУ № 22 « Колокольчик»

№п/п	замечания	Отметка о выполнении	примечание
1	Допускается хранение мебели и других предметов в подвале	выполнено	
2	Ковры и ковровые дорожки не прикреплены к полу.	По всем путям эвакуации ковры и ковровые дорожки убраны.	

Звведующий МБДОУ №22 Дуболазова Т.Г.

