

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  
ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД  
ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ №24  
«БУРАТИНО»

423802, г. Набережные Челны,  
переулок им. Газинура Гафиатуллина, дом 1  
Телефон 8(8552) 71-50-30  
E: mail: [sadik024@mail.ru](mailto:sadik024@mail.ru)


ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҺӘРЕ  
«БУРАТИНО»

24 НЧЕ КАРАУ ҺӘМ СӘЛАМӘТЛӘНДЕРҮ  
БАЛАЛАР БАКЧАСЫ «МУНИЦИПАЛЬ  
БЮДЖЕТ МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛӘМ БИРҮ  
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

423802, Яр Чаллы шәһәре,  
Газинур Гафиатуллин тыкрыгы, йорт 1  
Телефон 8(8552) 71-50-30  
E: mail: [sadik024@mail.ru](mailto:sadik024@mail.ru)

План  
устранения замечаний по предписанию № 52/1/1 от 19.05.2021г. об устранении  
нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению  
угрозы возникновения пожара.

№	Наименование замечаний	Срок исполнения	Ответственный
1	На объекте защиты с массовым пребыванием людей обеспечить наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	По мере поступления финансирования.	Алькинская А.Г.
2	Сделать планы эвакуации людей при пожаре в соответствии с планировкой помещений объекта защиты.	По мере поступления финансирования.	Алькинская А.Г. Хайрутдинова Л.Д.
3	В группе №1 переустановить извещатель автоматической пожарной сигнализации на 0,5м от близлежащих предметов и устройств, от электросветильников.	Устранено	Хайрутдинова Л.Д.
4	Отделить помещение пищеблока (категория по пожарной опасности В3) от коридора противопожарной перегородкой 1-го типа. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. ст 4, ст 88, таблица 24; СП 4.13130.30.2013 п. 5.1.2, п 5.2.6.	По мере поступления финансирования.	Алькинская А.Г.
5	Выполнить декларацию пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности.	До 01.12.2021г.	Алькинская А.Г.

Заведующий МБДОУ № 24 «Буратино»  Алькинская А.Г.

Исполнитель: Хайрутдинова Л.Д. тел. 8-965-613-16-18