

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 279-67-54, телефон доверия 92-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (84?) 227-45-07

**Отделение НД по Комсомольскому району муниципального образования г. Набережные
Челны УНД ГУМЧС России по Республике Татарстан**
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 239 / 1 / 1-3
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному Бюджетному Дошкольному Образовательному Учреждению
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
"Детский сад №24 " Бурстчно "
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспекто-
ра ОНД по муниципальному образованию г. Набережные Челны по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору № 239 от « 24 » июня 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 16 » июля 201
4 г. по 12 ч. 00 мин. « 21 » июля 2014 г. проведена проверка
инспектором по муниципальному образованию г. Набережные Челны

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных -инспекторов) по
капитаном внутренней службы Язудиным Фаязом Мин-хялиевичем объекта,
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
"Детский сад № 24"Буратино"расположенного по адресу: л. Набережные
Челны, пер. Гафиятуллина, д. 1

совместно с Алишева Асия Ахметовна-ст. воспитатель, завхозом ответствен-
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
ная за пожарную безопасность завхоз Гаджега Анжелика Викторовна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обяза- тельных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного на- рушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наимено- вание нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устрани- ния нару- шения обя- зательных требований пожарной безопасности	Отмет- ка (под- пись) о выпол- нении (указы- вается только выпол- нение)
1.	Установить проти- вожарные двери, сертифицированные в области пожарной безопасности в пра- чечной, кастелянной.	ч. 1 ст. 151 Федерального закона 123- ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регла- мент о требованиях пожарной безопасно- сти» (В ред. Федеральный закон от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ)) Части зданий и помещения различных	01.06.2015	

классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. (п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника в прачечной, костелянной. На первом этаже не закреплена ковровая дорожка.

Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; (п. 42 (в) Правила противопожарного режима в РФ ПНР в РФ).

01.06.2015

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу, (п. 39 Правила противопожарного режима в РФППР в РФ).

01.06.2015

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные нарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по м.о. г. Набережные

(должность, фамилия, инициалы, государственного

Челны

инспектора по пожарному надзору)

«21» июля 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«21» июля 2014 г.



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

МБДОУ АД/С ПиО № 24

« Б У Р А Т И Н О »

Вх № У/ /УУЛ*

Подпись