

Информация по устранению нарушений требований законодательства пожарной безопасности
по предписаниям Госпожнадзора 2020-2021 годов

№ ДОУ	№ предписания, дата получения	Нарушения, указанные в предписании Госпожнадзора	Срок устранения	Устранено/ не устранено	Выполненные мероприятия для устранения нарушений
24	№ 52/1/1 19.05.2021	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель не обеспечил наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	01.12.2021	Устранено	
		Планы эвакуации людей при пожаре выполнены в отступлении от планировки помещений объекта защиты.	01.12.2021	Устранено	
		На объекте защиты допускается горизонтальное расстояние от извещателей автоматической пожарной сигнализации до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в группе №1 менее 0,5м.	01.12.2021	Устранено	
		Помещение пищеблока (категория по пожарной опасности В3) не отделено от коридора противопожарной перегородкой 1-го типа. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. ст 4,ст 88, таблица 24; СП 4.13130.30.2013 п. 5.1.2, п 5.2.6.	01.12.2021	Не устранено	Выделены средства из вне бюджета, документы подготовлены для отправки на биржу.
		Декларация пожарной безопасности объекта защиты выполнена с не действующими нормативными документами по пожарной безопасности.	01.12.2021	Устранено	

Заведующий МБДОУ №24 «Буратино»



А.Г.Алькинская