

Исх. № 64
21 августа 2014г.

Инспектору ОНД МО
г.Набережные Челны
Ягудину Ф.М.
заведующего МБДОУ № 24 «Буратино»
Халиуллиной Р.М.

В Предписании № 239/1/1-3 от 24.07 2014г. были выявлены нарушения:

1. Не установлены противопожарные двери в прачке.
2. Допускается использование светильника без рассеивателя в прачке.
3. На первом этаже плохо закреплена ковровая дорожка.

В ответ на Предписание № 239/1/1-3 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, сообщаем :

1. Написано письмо в Управление Образования о выделении финансирования на установку противопожарных дверей в прачке.
2. На общем собрании коллектива 20.08.2014г. был проведен инструктаж по ПБ по Правилам противопожарного режима , с отметкой в журнале.
3. Составлен договор с ООО «Маргарита» на приобретение новых светильников.
4. 17.07.2014г. была закреплена ковровая дорожка металлическими уголками.

Заведующий
Ответственный за ПБ



Халиуллина Р.Р.
Гаджега А.В.

*Копия передана
Заведующей Р.Р. Халиуллиной*



*получил и внес
в книгу учета
Ягудин Ф.М.
21.08.2014г*

