

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0159-2017-0020
о назначении административного наказания

«09» марта 20 17г.

Населенный пункт г. Набережные Челны
(место рассмотрения дела)

Я, Государственный инспектор по пожарному надзору г. Набережные Челны начальник отделения НД и ПР по Централь-
ному району мо г. Набережные Челны «Жилой» майор внутренней службы Бадртинов Ренат Рафкатович
(должность, звание, фамилия, имя, отчество, сотрудник, правомочного рассматривать постановления)

руководствуясь статьями 23.34, 29.1, 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев протокол
об административном правонарушении №0159-2017-0020 от «07» марта 2017 года и материалы на гражданина, должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Батищева Жанна Николаевна
2. Дата и место рождения 17.06.1971г., д. Октябрьское Владимирской области
3. Гражданство Гражданин РФ
4. Место работы, службы или учебы МБДОУ «Детский сад №29«Березка» 45/11
(наименование предприятия или учреждения, адрес)
5. Занимаемая должность заведующий заработная плата в месяц 35000 рублей
6. Место жительства г. Наб. Челны, бульвар 60 лет Октября, 7 кв.118
7. Место регистрации г. Наб. Челны, бульвар 60 лет Октября, 7 кв.118
8. Семейное положение замужем на иждивении 1 человек
9. Иные сведения -
(ИНН, данные об инвалидности, наличие государственных наград, почетные, воинские и др. звания, др. сведения)
10. Документ, удостоверяющий личность Паспорт 92 01 432412 выдан Центральным ОВД г. Наб. Челны от 27.08.2001г.
11. Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда и за что Не привлекалась

Материалами установлено, что гражданин, должностное лицо Батищева Жана Николаевна
(фамилия, инициалы)

совершил административное правонарушение, выразившееся в нарушении:

правил противопожарного режима постановление правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года.
(указывается полное наименование правил, норм стандартов пожарной безопасности)

ответственность за которое предусмотрена частями 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, « 07 » марта 2017 года в 11 час 20 мин

а именно: г. Набережные Челны на объекте МБДОУ «Детский сад №29«Березка» 45/11
в населенном пункте г. Набережные Челны на объекте МБДОУ «Детский сад №29«Березка» 45/11
(наименование и адрес объекта)

в помещениях МБДОУ «Детский сад №29«Березка» 45/11
нарушила: правила противопожарного режима постановление правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года

1. На двери помещения для хранения медицинских препаратов в медицинском блоке не указала обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". П. 20 ППР в РФ.
2. Не организовала прохождение воспитателями обучения по программе пожарно-технического минимума. П. 3 ППР в РФ.

На основании изложенного выше, руководствуясь статьями 4.1.1 4.4, 20.4, 23.34, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание смягчающие и отягчающие обстоятельства, предусмотренные статьями 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

раскаяние лица совершившего административное правонарушение

(указать конкретные смягчающие и отягчающие вину обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

Гражданина, должностное лицо Батищеву Жанну Николаевну
(Фамилия, имя, отчество)

за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, привлечь к административной ответственности в виде предупреждения
(предупреждения или административного штрафа на сумму прописью)

Разъяснить гражданину, должностному лицу Батищевой Ж. Н.
(Фамилия и инициалы)

что настоящее постановление согласно статьям 30.1 - 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях может быть обжаловано в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии в

ОНД муниципального образования г. Набережные Челны или суде
(указывается высшее должностное лицо или суд)

Подпись лица, вынесшего постановление

Копию постановления получил « 07 » марта 20 17 года
(подпись лица, привлекаемого к административной ответственности)

Копия постановления отправлена почтой, исх. № _____ от « - » _____ 201 _____ года
Постановление вступает в законную силу « 16 » _____ 03 _____ 2017 года

Административный штраф в срок до « - » _____ 201 _____ года не уплачен
Постановление обращено к исполнению, исх. № _____ от « - » _____ 201 _____ года

Отметка об исполнении постановления.
Постановление № _____ от « - » _____ 20 _____ года
исполнено « - » _____ 20 _____ года

(номер финансового документа)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г.Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: mch@kabmin/tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843)292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Центральному району

муниципального образования г. Набережные Челны «Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
пр. Московский, 93 (8/01), г. Набережные Челны, Республика Татарстан, телефон 58-51-25, кабинет 404

Предписание № 17/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующей МБДОУ «Детский сад №29 «Березка»

Батищевой Жанне Николаевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Набережные Челны по
пожарному надзору, начальника ОНД и ПР по муниципальному образованию города Набережные Челны УНД
и ПР ГУ МЧС России по РТ Кашихина Е.В. № 19 от 20.02.2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 час. 00 мин. 06.03.2017 г. по 17 час. 00 мин.
06.03.2017 г. проведена плановая, выездная проверка начальником Отделения надзорной деятельности по
Центральному району МО г. Набережные Челны «Жилой», майором внутренней службы Бадрутдиновым Р.Р.,
объекта: **МБДОУ «Детский сад №29 «Березка»** расположенного по адресу: РТ, г. Набережные
Челны, пр. Сююмбике, 57)

совместно: с заведующей Батищевой Жанной Николаевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На двери помещения для хранения медицинских препаратов в медицинском блоке не указано обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	П. 20 ППР в РФ. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.08.2017г.	

2.	Воспитателями не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума.	<p>П.3 ППР в РФ.</p> <p>Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации.</p> <p>Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p>	01.08.2017г.	
----	---	--	--------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району муниципального образования г. Набережные Челны «Жилой», майор внутренней службы Бадрутдинов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 07 » марта 20 17 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МАДОУ «Детский сад №29 «Березка» Батищева Жанна Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 07 » марта 20 17 г.

М.Л.П.* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и ПР
Главного управления

МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел НД и ПР по мо г. Набережные Челны
пр. Московский, 93, г. Набережные Челны, РТ, 423812, каб. № 3, тел. факс 58-35-05

АКТ ПРОВЕРКИ

г. Набережные Челны
(место составления акта)

"07" марта 2017г.
(дата составления акта)

12.00час.
(время составления акта)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 17.

По адресу/адресам: РТ, г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, 57
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР по мо
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

г. Набережные Челны Кашихина Е.В. № 17от 20.02.2017г

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

МБДОУ «Детский сад №29 «Березка»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«07» марта 2017года с 09час. 00мин. до 12час. 00мин. Продолжительность: 3часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день /3часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР муниципального образования
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №29 «Березка» Батищева Ж.Н. 20.02.2017года, 09. час 10
мин
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Бадурдинов Ренат Рафкатович- государственный инспектор
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

г. Набережные Челны по пожарному надзору начальник ОНД и ПР по Центральному району мо

г.Набережные Челны «Жилой»
проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ «Детский сад №29 «Березка»
Батищева Ж.Н.

лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. На дверях помещений производственного и складского назначения не указаны обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". П. 20 ППР в РФ.
2. Воспитателями не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума. П. 3 ППР в РФ.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не выявлено.

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Бадрtdинов Р.Р.

(подпись проверяющего)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №29 «Березка» Батищева Ж.Н.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание №17/1/1 от 07.03.2017

Подписи лиц, проводивших проверку: Бадрtdинов Р.Р.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №29 «Березка» Батищева Ж.Н.

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)