

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ

**Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №
31 «Красная шапочка»**

Адрес: 423823, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, б/р. Бердаха, 2 (45/17),
ОГРН 1031616003209; ИНН 1650086303;
телефон: 8(8552) 52-14-68;
факс: 8(8552) 52-80-00, dou31@mail.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЯР ЧАЛЛЫ ШӘНӘРЕ МУНИЦИПАЛЬ
БЕРӘМЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
МӨГАРИФ ҺӘМ ЯШЫЛӘР БЕЛӘН ЭШЛӘУ
ИДАРӘСЕ

**Муниципаль бюджет мәктәпкәчә
белембирү учреждениесе
«Кызыл калфак»**

31 нче катнаш балалар бакчасы»
Адрес: 423823, Татарстан Республикасы, Яр
Чаллы шәһәре, Бердах бульвары, 2 йорт (45/17),
ОГРН 1031616003209; ИНН 1650086303;
телефон: 8(8552) 52-14-68;
факс: 8(8552) 52-80-00, dou31@mail.ru

ИСХ.№ 156
от 18.12.2020 года

Начальнику отделения НД и ПР
по Центральному району МО
г.Набережные Челны «Жилой»
Шаяхметову И.А.

Отчет об исправлении нарушений

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Предпринятые меры по устранению нарушений пожарной безопасности
1.	Декларация пожарной безопасности содержит отмененные нормативные акты требований пожарной безопасности.	01.07.2021 г.	Устранено 11 ноября 2020 года (регистрационный номер №92730000-ТО-00041)
2.	В электрощитовой на противопожарной двери отсутствует категория пожарной опасности и класс зоны.	01.07.2021 г.	Устранено ноябрь 2020 года
3.	Настенные звуковые и речевые оповещатели расположены таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм.	01.07.2021 г.	Устранено ноябрь 2020 года

Заведующий МБДОУ № 31



Л.С.Литвинцева

Литвинцева Л.С.
18.12.2020 г.