

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида
№41 «Подснежник»



“Умырзая” 41 нче катнаш
төрдәге балалар бакчасы”
муниципаль бюджет
мәктәпкәчә
белем бирү учреждениесе

423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, д.19, (41/02)
тел./факс(8552) 58-58-61, email: sad41.00@mail.ru
к/с 40102810445370000079, л/с ЛБГ30800461-ДС41, ЛБВ30800462-ДС41 в Отделение –НБ РТ,
ИНН 1650086293, КПП 165001001, БИК 019205400, ОГРН 1031616008192

Исх.№ 795

«20» 05 2021г.

**Инспектору Отделения НД и ПР по
Центральному району мо г.Набережные Челны
«Жилой» УНД ПР ГУ МЧС России по РТ
лейтенанту внутренней службы
Р.Р. Камалиеву**

заведующего Расуловой Маргариты Хамитовны
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№41 «Подснежник»,
423832, г.Набережные Челны, пр. Сююмбике, д.19
ИНН 1650086293,
тел.: 8(8552)58-58-61

**Ответ на представление №0158-2021-0047 от 26.04.2021г.
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Рассмотрев Представление № 0158-2021-0047 от 26.04.2021г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности по результатам проверки направляю информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

1. Проведено категорирование помещений складского и производственного назначения (электрощитовая, прачечная, гладильная, кастилянная, склад, склад в пищеблоке, овощехранилище) с обозначением категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны на дверях помещений, в соответствии с главами 5,7, и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. На 03.06.2021г. запланирован демонтаж пожарных извещателей с целью изменения их размещения от электросветильников на расстоянии из расчета не менее 1м.

3. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц (не реже 1 раза в 5лет) запланировано на июнь 2021г. В настоящее время документы подготовлены и направлены ДОУ в Исполнительный комитете г.Набережные Челны для проведения торгов/выбора специализированной организации по проведению испытаний.

4. В настоящее время нарушение «Эвакуационный выход №1 не выполнен шириной не менее 1,2м.» устранено (фото прилагается).

Недостатки и замечания приняты к сведению и будут учтены в дальнейшей работе.

Приложение: Фото к п.4.

**Заведующий
МБДОУ «Детский сад №41 «Подснежник»**



/М.Х.Расулова/