

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Центральному району мо г. Набережные Челны «Заводской»
пр. Московский, 93, г. Набережные Челны, РТ, 423812, каб. № 3, тел. факс 23-73-18

Предписание N 10/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей №45 «Машенька».

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
Заведующему МБДОУ «Детский сад № 45 «Машенька» Шакировой Елене Леонидовне
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного Государственного инспектора г. Набережные Челны по
пожарному надзору ОНД и ПР мо г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Татарстан № 10 от « 01» февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «05» февраля 20 21 г. по 17 ч.
00 мин. «11» февраля 20 21 г. проведена проверка государственным инспектором г. Набереж-
ные Челны по пожарному надзору, начальником Отделения НД и ПР по Центральному району
мо г. Набережные Челны «Заводской» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней
службы Гильмиевым Р.Х. объекта МБДОУ «Детский сад №45 «Машенька».

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
расположенному: РТ, г. Набережные Челны, проспект Чулман, 20
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим МБДОУ «Детский сад №45 «Машенька» Шакировой Е.Л., зам. заве-
дующего по ХР Харченко Л.Б.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований по-
жарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N пре- писа- ния	Вид нарушения обязательных требо- ваний пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Феде- рации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устраи- вания наруше- ния обяза- тельных требований пожарной безопасности	Отметка (под- пись) о выпол- нении (указы- вается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не обеспечено нали- чие средств инди- видуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной за- щиты органов ды- хания и зрения чело- века от опасных факторов пожара на каждого дежур- ного. Не обеспечено 1 раз в год проверка средств индивиду-	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководи- тель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каж- дого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения че- ловека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожар- ной защиты. Пункт 30 ППР в РФ*(Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «О противопо- жарном режиме»).	19.12. 2021г.	

	альной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.			
2	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. Отсутствуют расчеты параметров.	<p>Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</p> <p>Пункт 12 ППР в РФ*(Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «О противопожарном режиме»).</p> <p>Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности.</p> <p>4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>Статья 27. Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности.</p> <p>Часть 4 статьи 4, статья 27 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	19.12. 2021г.	
3	Двери венткамеры и пищеблока не выполнены противопожарными с требуемым пределом огнестойкости - сертифицированными в области	<p>Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.</p> <p>Пункт 7.4 СНиП 21-01-97*;</p>	19.12. 2021г.	

	пожарной безопасности	<p>Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.</p> <p>пункт 1.82 Строительных норм и правил СНиП2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» утвержденных постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. N 78;</p> <p>Постановление правительства РФ от 17 марта 2009г. N 241;</p> <p>ч.4 ст.4 №123-ФЗ.</p>		
--	-----------------------	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник Отделения НД и ПР по Центральному району мо г. Набережные Челны
«Заводской» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Гильмиев Р. Х.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

« 11 » февраля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 45 «Машенька» Шакирова Елена Леонидовна
 (подпись) (должность, фамилия, инициалы)

« 11 » февраля 20 21 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору