

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному - речевому направлению развития детей № 45 «Машенька»  
проспект Чулман дом 20 (31/07) город Набережные Челны, Республика Татарстан, 423822

«Машенька» 45 нчебалаларнын танып-белү-сөйләмүсешен өстенлеклегалмәлгә ашыручыгомүстәрешлебалаларбакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бируучреждениесе

Чулман проспекты йорты 20 (31/07), Яр Чалы шәһәре, Татарстан Республикасы, 423822

телефон (8552) 51-71-78, факс: (8552) 51-71-78, e-mail: [sad45nch@mail.ru](mailto:sad45nch@mail.ru)

423822 г. Набережные Челны пр. Чулман, 20 тел. 51-71-78  
ГРКЦ НБ РТ банка России г. Казань БИК 049205001  
Р/сч 40701810692053000045  
ЛБВ 30800468-ДС 45 ЛБГ 30800467-ДС 45  
ИНН 1650084419 КПП 165001001



Начальнику ОНД и ПР по Центральному району МО г. Набережные Челны «Заводской»  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
майору внутренней службы  
Гильмиеву Р.Х.

Ваше предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 14/1/1 от 17 февраля 2020 года, выполнено:

1. В месте перепада высот кровли демонтирована пожарная лестница. Ст. 4 п. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 8.7 «Строительные нормы и правила» 21-01-97 – установлено
2. На эвакуационном выходе из спортзала допущено загромождение различными предметами. Пункт 36 «Б» ППП в РФ – убрано

Заведующий МБДОУ  
«Детский сад №45 «Машенька»



Е.Л. Шакирова

Исп. Харченко Л.Б. сот. 98053743551

