

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение НД и ПР по Центральному району мо г. Набережные Челны «Заводской»
пр. Московский, 93, г. Набережные Челны, РТ, 423812, каб. № 3, тел. факс 23-73-18

Предписание N 14/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

"Детский сад общеразвивающего вида, с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 45 "Машенька"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного Государственного инспектора г. Набережные Челны по пожарному надзору № 14 от «03» февраля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «07» февраля 2020 г. по 15 ч. 00 мин. «17» февраля 2020 г. проведена проверка государственным инспектором г. Набережные Челны по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Тимерхановым Ришатом Расиховичем объекта МАДОУ «Детский сад №45 «Машенька»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

расположенного: РТ, г. Набережные Челны, проспект Чулман, 20

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Шакировой Еленой Леонидовной – заведующей МАДОУ «Детский сад №45 «Машенька»; заместителем заведующей по ХР - Харченко Людмилой Борисовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N пред писа ния	Вид нарушения обяза- тельных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наимено- вание нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения обя- зательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (ука- зывается только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1	В месте перепада вы- сот кровли демонти- рована пожарная лестница	ст.4 п.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 8.7 «Строительные нормы и прави- ла» 21-01-97 В местах перепада высот кровель более 1 м, как правило, следует предусматривать пожарные лестницы.	01 августа 2020	

2	На эвакуационном выходе из спортзала допущено загромождение различными предметами	пункт 36 «Б» Правила противопожарного режима в РФ. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов.	01 августа 2020	
---	---	---	-----------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Тимерханов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«17» февраля 2020г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«17» февраля 2020г.

Заведующий Шакирова Е.Л.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору