

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г.Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: mch@kabmin/tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843)292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение НД и ПР по Центральному району муниципального образования города
Набережные Челны «Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
пр. Московский, 93 (8/01), г.Набережные Челны, Республика Татарстан, телефон 23-73-38, кабинет 404

Предписание № 37/ 1 /1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

г. Набережные Челны
(место составления)

"26" мая 2021 г.
(дата составления)

Законному представителю МБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 46 «Земляничка»,
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Заведующей Загидуллиной Альфинур Габдульбаровны

во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора г. Набережные Челны по
пожарному надзору, начальника ОНДиПР по МО г. Набережные Челны Кашихина Е.В. № 34 от
28.05.2020 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в
период с 10 ч. 00 мин. 03.06.2020 г. по 17 ч. 00 мин. 23.06.2020 г. проведена проверка старшим
инспектором Отделения НДиПР по Центральному району МО г. Набережные Челны «Жилой», капи-
таном внутренней службы Валирахмановым Л.Я., МБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида №
46 «Земляничка», расположенный по адресу: РТ, г. Набережные Челны, улица Пушкина, д. 7 (42/23).

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно: с заведующей Загидуллиной Альфинур Габдульбаровны, заместитель заведующей по ХР
Шакирова Лейсан Ильсуровна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопас- ности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правово- го акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устране- ния наруше- ния обязатель- ных требо- ваний пожар- ной безопас- ности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5
1.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	(п. 43 ППР в РФ). 43. Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.12.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор Отделения НДиПР по Центральному району
муниципального образования г. Набережные Челны «Жилой»

УНДиПР ГУ МЧС России по РТ

капитан вн. сл. Валирахманов Л.Я.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 28 » мая 20 21 г.



Предписание для исполнения получил(а):



« 28 » мая 20 21 г.

Заведующий Загидуллина А.Г.
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору