

МЧС РОССИИ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН  
420088, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50, телефон 8(843) 221-61-52, факс 8(843)221-61-54, E-mail: gu-  
rt@prvrg.mchs.ru

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому району МО г.  
Набережные Челны

423827, Республика Татарстан, г Набережные Челны, пр-т Яшлек д. 9 тел.: (8552) 54-66-13

**Предостережение  
о недопустимости нарушения обязательных требований в области  
пожарной безопасности**

«06» октября 2020 года

№ 74

В период с 10 ч. 00 мин. "17" сентября 2020 г. по 11 ч. 00 мин. "17" сентября 2020 г. проведена комиссионная проверка готовности к новому учебному году на территории Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад №51 «Торнакай» г. Набережные Челны» расположенного по адресу: 423827 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, б-р Юных Ленинцев, д. 4 (26/22)

(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю в области пожарной безопасности на основании: Приказа ГУ МЧС России по Республике Татарстан от 27.07.2020г. № 641/230 «О подготовке образовательных учреждений к новому 2020-2021 учебному году», графика приемки готовности дошкольных образовательных учреждений Автозаводского района к 2020-2021 учебному году.

без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами) установлено, что:

1. Поручни и ограждения лестничных клеток и лестниц 3-го типа на этажах дошкольного учреждения, не отвечают требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: высота ограждений лестниц, используемых детьми, выполнены менее 1,2 м; в ограждениях допускаются горизонтальные членения. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.53, ст.4, СП.1.13130.2009 п.5.2.15
2. Не проведены испытания наружных пожарных лестниц (после ремонта и монтажа) с составлением соответствующего протокола испытаний. ППРВРФ п.24
3. На путях эвакуации (в тамбурах выходов) установлено оборудование (радиаторы отопления, трубопроводы) выступающие из плоскости стен на высоте менее 2 метра от пола. Федеральный закон № 123-ФЗ 22.07.2008 г., ст.4, ст.53, СП 1.13130.2009 п.4.3.3
4. Степень огнестойкости пристроенного навеса центрального входа выполнена ниже более чем на одну степень огнестойкости здания (пристрой-IV степень здание-IIстепень). Федеральный закон № 123-ФЗ 22.07.2008 г. ст.4, ст.57, СП 2.13130.2012 п.6.7.7
5. При замене светопрозрачного заполнения оконных проемов в местах примыкания одной части здания к другой (внутренний угол которого составляет менее 135°-угол равен 90°) проемы, расположенные на расстоянии менее 4 метров от дверного проема

вентиляционного отверстия выполнено менее 1 м. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СП 5.13130.2009 п.13.3.6 (Выявленные нарушения обязательных требований наступившие и возможные последствия) На основании изложенного, руководствуясь ст. 8.2 и ст. 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

### ПРЕДОСТЕРЕГАЮ

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад №51 «Торнакай» г. Набережные Челны» ИНН 1650085814 (юр. адрес: 423827, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, БУЛЬВАР ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ, 4) в лице ЗАВЕДУЮЩИЙ: Зайцева Татьяна Сергеевна**

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, должностного лица, занимаемая должность, место работы)

**о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), что за нарушения требований законодательства РФ в области пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей, а в случаях возникновения пожара, в том числе, уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность.**

(разъясняется возможная уголовная, административная ответственность за продолжение неправомерных действий, нарушение обязательных требований)

Предлагаю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, а также направить уведомление об исполнении предостережения в орган государственного контроля (надзора) в срок **до 01.03.2021 года** (не менее 60 дней со дня направления предостережения) по адресу: **423827, Республика Татарстан, г Набережные Челны, проспект Яшьлек д. 9 тел.: (8552) 54-66-13, E-mail: ondar@mail.ru отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому району МО г. Набережные Челны.**

(контактные данные органа государственного контроля (надзора), включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уведомления об исполнении предостережения)

**Для информации:**

По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в орган государственного контроля (надзора), направивший предостережение, возражения в бумажном виде почтовым отправлением либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты органа государственного контроля (надзора), либо иными указанными в предостережении способами.

**Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО г. Набережные Челны по Автозаводскому району**

**Р.И. Галиуллин**

(должность, фамилия, инициалы  
начальника органа ГПН)

Ознакомлен:

**ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №51 "Торнакай" Зайцева Татьяна Сергеевна**

(должность, фамилия, инициалы  
руководителя организации)



(подпись, М.П.)