

ОТЧЕТ

об устранении замечаний предписания №247/1/1.

№	ЗАМЕЧАНИЕ	УСТРАНЕНИЕ
1.	В подвале эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Устранено
2.	В помещении электрощитовой допускается хранение горючих предметов.	Устранено
3.	Отсутствуют исправные электрические фонари из расчета 1 фонарь на 50 человек.	Устранено
4.	Не разработаны и на видных местах не вывешены соответствующие планы эвакуации людей в случае пожара.	Устранено
5.	На огнетушителях находящихся в помещении не нанесены порядковые номера.	Устранено

Заведующий МБДОУ № 55

З.Х.Сахапова