

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности по Центральному району мо г. Набережные Челны «Заводской»
пр. Московский, 93, г. Набережные Челны, РТ, 423812, каб. № 3, тел. факс 58-35-05

Предписание N 247/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, заведующему МБДОУ «Детский сад № 55 «Шалунишка» Сахаповой Зульфие Хамзиевной индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного Государственного инспектора г. Набережные Челны по пожарному надзору заместителя начальника ОНД мо г.Набережные Челны Власова А. В. № 247 от « 28 » августа 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «15» сентября 2015 г. по 12 ч. 00 мин. «15» сентября 2015 г. проведена проверка государственным инспектором г. Набережные Челны по пожарному надзору, Старшим инспектором Отделения НД по Центральному району мо г. Набережные Челны «Заводской» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Гильмиевым Р.Х. объекта МБДОУ «Детский сад № 55 «Шалунишка».

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по расположенного: РТ, г. Набережные Челны, бульвар Молодежный, 4 (Новый город, 56/31) пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) совместно с Заведующим МБДОУ «Детский сад № 55 «Шалунишка» Сахаповой Зульфией Хамзиевной, заместителем заведующего по АХЧ Гайнановой Зульфией Сапихзяновной (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (полнота) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В подвале эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	П. 42 в) Правил противопожарного режима в РФ ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 17.02.2014г. №113 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в РФ »)*, далее ППР в РФ* Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	11.01.2016г.	
2	В помещении электрощитовой допускается хранение горючих предметов.	П. 23 б) ППР в РФ* На объектах запрещается: б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	11.01.2016г.	
3	Отсутствуют исправные электрические фонари из расчета 1 фонарь на 50 человек.	П. 38 ППР в РФ* На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	11.01.2016г.	

4	<p>Не разработаны и на видных местах не вывешены соответствующие планы эвакуации людей в случае пожара.</p>	<p>П. 7 ППР в РФ*</p> <p>На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.</p> <p>На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения</p> <p>п. 6.1.4. ГОСТ Р 12.4.026-2001</p> <p>Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знак безопасности ЕС 01 (таблица И.2) должны быть выполнены с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов.</p> <p>ГОСТ Р 12.2.143-2009.</p>	11.01.2016г.	
5	<p>На огнетушителях находящихся в помещении не нанесены порядковые номера.</p>	<p>Ст. 151 ч.1 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ)</p> <p>Статья 151. Заключительные положения</p> <p>1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона.</p> <p>П. 5.34 Норм пожарной безопасности НПБ 166-97 от 1 марта 1998г. «ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА. ОГNETУШИТЕЛИ. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ»</p> <p>На каждый огнетушитель, установленный на объекте, заводят паспорт. Огнетушителю присваивают порядковый номер, который наносят краской на огнетушитель, записывают в паспорт огнетушителя и в журнал учета проверки наличия и состояния огнетушителей (приложение 5).</p>	11.01.2016г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение

пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор Отделения НД по Центральному району м.г. Набережные Челны

«Заводской» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Гильмиев Р.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 15 » сентября 20 15 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ З.Х. Сахапова
(подпись)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 55 «Шалунишка» Сахапова З. Х.

(должность, фамилия, инициалы)

« 15 » сентября 20 15 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору