



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 22 декабря 2021 г. №3229/22-вп/в

422008, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, АТНИНСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ НИЖНИЕ ШАШИ, УЛИЦА КИРОВА,
ДОМ 56,

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом

(должность лица, составившего предписание)

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в
Высокогорском, Арском, Атнинском, Балтасинском районах,

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

Зайнуллиным Фердинатом Газизовичем

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора на основании решения о проведении

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

контрольного (надзорного) мероприятия от «19» ноября г. №3229-в/в в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КУНГЕРСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" АТНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ", ИНН 1610001328, ОГРН ,

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

У нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;

нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав
потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам,
услугам);

нарушения законодательства о техническом регулировании.

(нужно выбрать)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от
31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации",

С целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде,
имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными
законами,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
"КУНГЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" АТНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ", , 422008, РЕСПУБЛИКА

ТАТАРСТАН, АТНИНСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ НИЖНИЕ ШАШИ, УЛИЦА КИРОВА, ДОМ 56, ИНН 1610001328, ОГРН

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Ссылка на обязательные требования, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения
1	Выполнить помещения и оборудование (набор помещений и оборудования), используемые для приготовления пищи, их размещение и размер, обеспечивающими последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды (не допускать встречные потоки готовой и сырой продукции, выполнить цех для первичной обработки овощей, не допускать хранение овощей в моечной кухонной посуде),	п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"», п.1, ст.17, п.1 ст.28, п.1,3 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями),
2	Обеспечить обеденный зал исправной системой освещения, отремонтировать не работающие светильники	п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"», п.1, ст.17, п.1 ст.28, п.1,3 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями)
3	Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения тепла и влаги, дополнительно обеспечить местной системой вытяжной вентиляции (в моечной кухонной посуде выполнить местную систему над моечной ванной), выполнить систему вентиляции в помещении для хранения сыпучих продуктов	п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"», п.1, ст.17, п.1 ст.28, п.1,3 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями),
4	Не допускать в пищеблоке использование посуды (тары), изготовленной из материала, не соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией (без маркировки для пищевых продуктов), не допускать в пищеблоке использование кухонной посуды не промаркированной по назначению,	п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.1, ст.17, п.1 ст.28, п.1,3 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями),
5	Посуду для приготовления блюд выполнить (приобрести) из нержавеющей стали, не допускать использование с дефектами и механическими повреждениями инвентаря	п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.9.

(разделочные доски с трещинами),	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.1, ст.17, п.1 ст.28, п.1,3 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями),
----------------------------------	--

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести в срок до «22» декабря 2022г.

О выполнении предписания известить в срок до «22» декабря 2022года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую информацию с подтверждающими документами:

- **письмо об устранении выявленных нарушений с приложением подтверждающих исполнение фотографий.**

(перечень информации (документов) информации, подтверждающих выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУНГЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" АТНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ",

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Республике Татарстан (Татарстан) в
Высокогорском, Арском,
Атнинском, Балтасинском районах


(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Зайнуллин Фердинат
Газизович

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «22» декабря 2021г.  директор МБОУ «Кунгерская средняя общеобразовательная школа» Сибигатуллин Рафил Фаритович

(подпись)

(инициалы и фамилия)