

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г.Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: mch@kabmin/tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843)292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение НД и ПР по Центральному району муниципального образования города
Набережные Челны «Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
пр. Московский, 93 (8/01), г.Набережные Челны, Республика Татарстан, телефон 23-73-38, кабинет 404

Предписание № 42/ 1 /1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

г. Набережные Челны
(место составления)

"30" июня 2021 г.
(дата составления)

Законному представителю МБ ДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществ-
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
лением деятельности по познавательнo-речевому направлению развития детей № 69 «Радуга»
заведующей Родина Анжеле Евгеньевне

во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора г. Набережные Челны по пожарному надзору, ВрИО начальника ОНДиПР по МО г. Набережные Челны Устимова Р.С. № 42 от 02.06.2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 08.06.2021 г. по 16 ч. 00 мин. 30.06.2021 г. проведена проверка старшим инспектором Отделения НДиПР по Центральному району МО г. Набережные Челны «Жилой», капитаном внутренней службы Валирахмановым Л.Я., МБ ДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательнo-речевому направлению развития детей № 69 «Радуга», расположенный по адресу: РТ, г. Набережные Челны, бульвар 60 лет Октября, 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно: с заведующей Родина Анжелой Евгеньевной, заместителем заведующей по ХР Шагеевой Алсу Назифовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объект защиты не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | (п. 30. ППР в РФ); 30. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожа- | 01.03.2022 г. | |

| | | | | |
|----|---|---|---------------|--|
| | | ра на каждого дежурного. | | |
| 2. | Не обеспечивается наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | (п. 12 ППР в РФ); 12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. | 01.03.2022 г. | |
| 3. | При изменении функционального назначения помещений ширина эвакуационных выходов из спортивного зала составляет 0,85 м. в свету, что является менее нормативного 1,2 метра. | (ст. 4, ч. 4, ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020) 5.1.4 Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. | 01.03.2022 г. | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор Отделения НДиПР по Центральному району
муниципального образования г. Набережные Челны «Жилой»
УНДиПР ГУ МЧС России по РТ
капитан вн. сл. Валирахманов Л.Я.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 30 » июня 20 21 г.



Предписание для исполнения получил(а):


(подпись)

« 30 » июня 20 21 г.

Заведующий Родина А.Е.
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

