



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Челнинский территориальный отдел

А/я. 126, Низаметдинова ул., Набережные Челны, 423806. Тел/факс. (8552)46-25-89.. E-mail:ennc@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-21-131-139- *ЛСО*

Законному представителю
МБДОУ детский сад №80
«Реченька»
Заведующей А.М.Осиповой

«23» октября 2015 г.

423832, РТ, г. Набережные Челны,
пр. Р.Беляева, 51
(адрес организации)

Государственные инспекторы Челнинского территориального отдела Приволжского
управления Роздьяконов А.А., Ким Т.Н.

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 23 октября 2015 года № 43-21-131-139-*ЛСО*, составленно-
го по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении МБДОУ

«Детский сад № 80 «Реченька» г. Набережные Челны, ОГРН 1031616004364,

ИНН 1650086462, юридический адрес: 423832, РТ, г. Набережные Челны, пр. Р.Беляева,
д.51

в присутствии заведующей МБДОУ «Детский сад № 80 «Реченька» г. Наб. Челны Осипо-
вой А.М.

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

с участием не привлекались

(привлекаемые к проверке экспертные организации и другие)

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения и предписываемые меры (в случае необходимости) по устранению выявленного нарушения
<u>В части соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности</u>		
1.	Отсутствует система технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок - не проведен капитальный ремонт системы теплоснабжения детского сада. Здание эксплуатируется с 1990 года. Разрушены примыкания козырька входной зоны здания, вход в подвальное помещение, течь с кровли по стене здания. Фото 1,2. Нарушение пункта 2.7.1. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ	Устранить до 30.12.2015

	от 24 марта 2003г. № 115.	
2.	Не проводятся 1 раз в 2 года технические освидетельствования с целью оценки эффективности работы и соответствие паспортным и проектным данным систем приточно-вытяжной вентиляции. На момент проверки система приточно-вытяжной вентиляции находится в не рабочем состоянии. Фото 3.Нарушение п.1 статьи 11 ФЗ-261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», пункта 9.4.14. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115.	Устранить до 30.12.2015
3.	Не осуществляется контроль за состоянием здания детского сада- не выполнена замена оконных проемов (Замена окон на пластиковые составляет 15% от общего количества). Фото 4. Нарушение пункта 3.1.2. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115.	Устранить до 30.12.2015
4.	Обслуживание, ремонт узлов учета тепловой энергии, узлов автоматического регулирования осуществляется МБУ «Служба производственно-технического обеспечения образовательных учреждений города», не являющейся специализированной организацией, выполняющей функции метрологической службы организации. Нарушение пункта 2.9.7. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115.	Устранить до 30.12.2015
5.	В ИТП отсутствуют гильзы под манометры после грязевиков на подающем и обратном теплофикационных трубопроводах. Фото 5,6.Нарушение п.9.1.45б. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115.	Устранить до 30.12.2015
6.	Трубопроводы отопления проложены через стену здания в ИТП без гильзы. Нарушение пункта 6.4.3 . Строительные нормы и правила 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование».	Устранить до 30.12.2015
7.	В подвале здания, на линии обвязки калориферных установок отсутствуют гильзы под термометры на подающем и обратном трубопроводах и дренажные устройства в нижних точках обвязки калориферов. Нарушение пункта 9.4.2. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	Устранить до 30.12.2015
8.	В ИТП здания на подающем трубопроводе теплофикационной воды после головной задвижки установлены манометры без трехходового крана или устройства заменяющего его, позволяющего проводить периодическую проверку манометра с помощью контрольного. Фото 7. Нарушение пункта 9.20. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	Устранить до 30.12.2015
9.	Не выполнено испытание электропроводки приборов средств учета. Нарушение Правил учета электрической энергии п. 4.4., утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, табл. 37 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегист-	Устранить до 30.12.2015

	рированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.	
10.	Не оформлены работы по замене и установке трансформаторов тока командированному персоналу нарядом или распоряжением. Нарушение Правил учета электрической энергии п. 4.4., утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, п.4.1. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда и социальной Защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н, зарегистрирован в Минюсте РФ 12.12.2013 г, рег. № 30593	Устранить до 30.12.2015
11.	Не предоставлено сопроводительное письмо командирующей организации при работе по замене и установке трансформаторов тока. Нарушение Правил учета электрической энергии п. 4.4., утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, п.4.1. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда и социальной Защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н, зарегистрирован в Минюсте РФ 12.12.2013 г, рег. № 30593	Устранить до 30.12.2015

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Челнинский территориальный отдел по адресу: 423806, г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, ул. Низаметдинова Р.М., д. 20, тел. / факс: (8552) 46-25-89, в области энергетической безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок в срок до **30 декабря 2015 года**

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5. ч.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лица, вынесшие предписание:

Государственный инспектор

(должность, подпись, Ф.И.О.)

А.А.Роздяконов

Государственный инспектор

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Т.Н.Ким

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на _____ листах для исполнения получен:

Заведующая МБДОУ Детский сад №80 «Реченька»

(руководитель организации/представитель по доверенности Ф.И.О. подпись, дата)

А.М.Осипова

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи