

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия (843) 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

**Отделение НД и ПР по Комсомольскому району муниципального образования город
Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

423820, г. Набережные Челны, п. Сидоровка, ул. Магистральная, д. 36, т. 70-64-07

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 178 / 1 / 2

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-
вращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

«Детский сад № 85 «Капелька»

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспекто-
ра ОНД и ПР по муниципальному образованию г. Набережные Челны по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору № 178 от «09» декабря 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «11» декабря
2019 г. по 12 ч. 00 мин. «12» декабря 2019 г. проведена проверка

Начальником отделения НД и ПР по Комсомольскому району МО города

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Набережные Челны майором внутренней службы Ягудиным Фаязом

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Миннахметовичем объекта: МБДОУ «Детский сад № 85 «Капелька», расположен-
ного по адресу: г. Набережные Челны, пр. Казанский, д. 1, корп. 4

совместно с заведующим Мардисламовой Гульминой Равильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожар-
ной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обяза- тельных требований пожарной безопасности с указанием конкрет- ного места выявленно- го нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наимено- вание нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устр- нения нару- шения обя- зательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выпол- нении (указы- вается только выпол- нение)
1	2	3	4	5
1.	Ширину эвакуацион- ного выхода из «Уни- версального зала» вы- полнить не менее 1,2	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 4 6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эва-	до 01.08.2020	

	метра.	куирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; п.6.16, СНиП 21-01-97* (пожарная безопасность зданий и сооружений).		
2.	Выполнить вторые эвакуационные выходы из помещений для пребывания детей (групп).	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 4. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.. п. 6.12* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97*	до 01.08.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные нарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НД и ПР по Комсомоль-

(должность, фамилия, инициалы, государственного

скому району МО г. Набережные Челны

инспектора по пожарному надзору)


(подпись)



« 12 » декабря 2019 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующий Мардисламова Гульмина Равильевна

(должность, фамилия, инициалы)

« 12 » декабря 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору