

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф. 273-67-54, E-mail: mch@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности МЧС России по РТ

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843)292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Комсомольскому району муниципального образования г. Набережные Челны
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

Ул. Магистральная, д. 36, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, телефон 70-64-07

Предписание № 101 / 1 / 6

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о прове-
дении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 90
«Ёлочка»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела НД и ПР по МО г. Набережные
Челны майора внутренней службы Тухватуллина А.Г. № 101 от 30.07.2019 г., ст. 6 Федераль-
ного закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00
мин. 09.08.2019 г. по 17 ч. 00 мин. 21.08.2019 г. проведена проверка начальником отделения
НД и ПР по Комсомольскому району МО г. Набережные Челны, майором внутренней службы
Устиновым Р.С.,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

объекта: МБДОУ «Детский сад № 90 «Ёлочка», расположенного по адресу: РТ, г. Набереж-
ные Челны, переулок Парковый, д. 3.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Алборовой Светланой Фёдоровной, заведующей МБДОУ «Детский сад № 90
«Ёлочка».

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необ-
ходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязатель- ных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выяв- ленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного пра- вового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требова- ния которого (-ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения обя- зательных требо-ваний пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполне- нии (указы- вается только вы- полнение)
1	2	3	4	5
1.	В наружных стенах лест- ничных клеток типа Л1, окна, открывающиеся из- нутри без ключа и других специальных устройств, выполнены с площадью остекления менее 1,2 м ² .	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СП 2.13130.2012 п. 5.4.16.	01.07.2020г.	
2.	При высоте лестниц бо- лее 45 см не предусмот- рены ограждения высо-	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СП 1.13130.2009 пункт 4.3.4.	01.07.2020г.	

3.	В пределах лестничных клеток выполнены ступени различной высоты.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, ст.89, СП 1.13130.2009 п.4.3.4.	01.07.2020г.
4.	В лестничной клетке радиатор отопления (конвектор) выступающий из плоскости стены, размещен на высоте до 2,2 м. от поверхностей проступей и площадок лестниц. (3 блок 194 см.)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СП 1.13130.2012 п.4.4.4.	01.07.2020г.
5.	Ширина эвакуационных выходов из спален выполнены менее 0,8 метра (в связи с установкой дверей 0,75).	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4,ст.89, СП 1.13130.2009п.4.1.7, п.4.2.5.	01.07.2020г.
6.	Не обеспечено наличие на двери помещения складского назначения обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.	ППР в РФ п. 20.	01.07.2020г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НД и ПР по Комсомольскому району
МО г. Набережные Челны, майор вн. сл. Устимов Р.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 21 » августа 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 90 «Ёлочка» Алборова С.Ф.

(должность, фамилия, инициалы)

« 21 » августа 20 19 г.

