



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
БАВЛИНСКОМУ И ЮТАЗИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
РАЙОНАМ

ответ отправлен
16.12.25

Начальнику МКУ «Отдел образования
БМР РТ»

Ганиевой Д.З.

«01» декабря 2025 г. № 2-17-33/201

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«01» декабря 20 25 г.

г. Бавлы

(место рассмотрения: город, село, район)

Начальник МОНД и ПР по Бавлинскому и Ютазинскому МР подполковник внутренней службы
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

Барабанов Игорь Анатольевич

Рассмотрев постановление про-
курора города Бавлы о возбуж-
дении об административном пра-
вонарушении от 19.11.2025

от «19»

ноября

20 25

г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на
юридическое лицо (физическое лицо) МБОУ «СОШ №5» БМР РТ

(полное наименование юридического лица)

Директор Ананьева Галина Васильевна

(или фамилия, имя, отчество виновного лица)

423938, Республика Татарстан, Бавлинский район, г. Бавлы, ул. С. Сайдашева, д. 25 А
находящееся (зарегистрированного) по адресу:

(юридический адрес или

423938, Республика Татарстан, Бавлинский район, г. Бавлы, ул. С. Сайдашева, д. 25 А

(адрес регистрации физического лица)

Материалами установлено, что


«19» ноября 20 25 г. в

09

часов

00

минут



По поручению прокуратуры Республики Татарстан по проверке соблюдения требований пожарной безопасности деятельности МБОУ «СОШ №5» БМР РТ, было выявлено следующие нарушения:

Республика Татарстан, Бавлинский район, г. Бавлы, ул. С. Сайдашева, д. 25, а «МБОУ «СОШ №5» БМР РТ»

- 1) Неисправна автоматическая пожарная сигнализация Система управления эвакуацией «РОКОТ» (горит индикатор неисправность) (п.54 ППР в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 с изм., утв. Постановлением Правительства РФ от 30 марта 2023 года, ст.ст. 4, 5 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп).
 - 2) На двери чердачного помещения не размещена информация о месте хранения ключей. (п.18 ППР в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 с изм., утв. Постановлением Правительства РФ от 30 марта 2023 года).
 - 3) Стулья в актовом зале не соединены в ряд между собой На пожарном щите совковая лопата без черенка (п.94 ППР в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 с изм., утв. Постановлением Правительства РФ от 30 марта 2023 года).
 - 4) Руководитель организации не обеспечил исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей. (п.14 ППР в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 с изм., утв. Постановлением Правительства РФ от 30 марта 2023 года).
 - 5) Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (п.48 ППР в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 с изм., утв. Постановлением Правительства РФ от 30 марта 2023 года).
- чем совершено административное правонарушение, предусмотренное статьей

ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий административную ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23.34, 29.13 КоАП Российской Федерации

Вам необходимо:

Устранить выявленные замечания

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего постановление)

Барабанов И.А.
(расшифровка подписи)

Представление получил:

(дата, должность, подпись)

Ганиева Д.З.
(Ф.И.О.)

Представление направлено:

нарочно

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)