

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ
ул.Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение надзорной деятельности по Азнакаевскому муниципальному району
ул. М.Джалиля, 54, г.Азнакаево, Республика Татарстан, 423330, (85592)7-19-19, факс 7-20-01

Предписание № 91 / 1 / 35

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

детский оздоровительно-образовательный центр «Комеш-су» п.г.т.Актюбинский Азнакаевского

индивидуального предпринимателя) (гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

муниципального района Республика Татарстан, ИНН 1643004765, ОГРН 1021601571870, далее

МБОУ ДОД ДООЦ «Комеш су» п.г.т.Актюбинский Азнакаевского МР РТ, Директор МБОУ ДОД

ДООЦ «Комеш су» п.г.т.Актюбинский Азнакаевского МР РТ Фарукишин Назип Галимзянович

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора отделения надзорной
деятельности по Азнакаевскому муниципальному району Республики Татарстан

№ 91 от «01» октября 2015 года, ст.6 Федерального закона

от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 30 мин.

«06» октября 2015 г. по 11 ч. 30 мин. «06» октября 2015 г.

в период с _____ ч. _____ мин.

« » _____ 201_ г. по _____ ч. _____ мин. « » _____ 201_ г.

проведена проверка главным специалистом ОНД по Азнакаевскому муниципальному району

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

по пожарному надзору: УНД и ЛР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Сафиуллинным Айдаром Линарисовичем, МБОУ ДОД ДООЦ «Комеш су» п.г.т.Актюбинский

Азнакаевского МР РТ по адресу: 423304, Республика Татарстан, Азнакаевский МР,

п.г.т.Актюбинский, ул.Татарстана, д.14

совместно с Директором МБОУ ДОД ДООЦ «Комеш су» п.г.т.Актюбинский Азнакаевского

МР РТ Фарукишиным Назипом Галимзяновичем, раб. тел.(8-85592) 3-17-60,

сот.8-962-579-10-56, e-mail: komeshsu@mail.ru

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ пре- дпи- сан- ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (ука- зывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании МБОУ ДОД ДООЦ «Комеш су» п.г.т.Актюбинский Азнакаевского МР РТ выходы на чердак из лестничных клеток не оборудованы противопожарными люками	статья 1, статья 6, статья 151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 46 Федерального закона №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», пункт 8.4* СНиП 21-01-97*	06.10.2016	

