

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) тел. 272-91-24, ф. 272-67-54, E-mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ
ул. Яруллина 1, г. Казань, Республики Татарстан, 420066
(843) 292-64-39, тел. доверия 288-46-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани (Вахитовский район)
ул. Х. Такташ 39 г. Казань, Республики Татарстан, 420107 (843) 223-95-06.

Предписание №75/1/75
об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр детского творчес -
тва» Вахитовского района г.Казани

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Казани Республики Татарстан по пожарному надзору – заместителя начальника ОНД и ПР г. Казани по Вахитовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Нурғалиева К.Ф. №75 от 12.05.2021г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 17 мая 2021г., с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 25 мая 2021г., с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 31 мая 2021г. проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отделения НД и ПР по Вахитовскому району г. Казани «Япеева» УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ Ганиевым Айратом Габдулловичем в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Вахитовского района г.Казани, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Лаво-Булачная, д.48/1 совместно зам. директора по АХЧ МБУДО «ЦДТ» Вахитовского района г.Казани Хисматовой Светланой Фаргатовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В подвале не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникаци-	Правила противопожарного режима в РФ п.15. Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	01.04.2022г.	

	ями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.			
2.	Не обеспечено исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения и не организовано проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в РФ п.48. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.04.2022г.	
3.	Не организовано перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в РФ п.50. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.04.2022г.	
4.	Отделка путей эвакуации 1-го, 2-го этажей (отделка стен (МДФ) и пола (частично линолеум, дерево) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно не представлен документ подтверждающий степень пожарной опасности отделочных материалов.	ФЗ №184 от 27.12.2002г. ст.46; ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, ст.6; СНиП 21-01-97* п.6.25. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.	01.04.2022г.	
5.	Не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией следующие помещения: тамбуры вход со стороны ул. Лево-Булачная и со сто-	ФЗ №184 от 27.12.2002г. ст.46; ФЗ №123 от 22.07.2008г. ч.4 ст.4; НПБ 110-2003 п.4; СП 484.1311500.2020 общ.положение п.А.1 табл.А.1. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме	01.04.2022г.	

	роны двора, каб. №16).	помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток.		
6.	Сняты датчики автоматической пожарной сигнализации в следующих помещениях: спортзал, фойе 2-го этажа.	Правила противопожарного режима в РФ п.54. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	01.04.2022г.	
7.	На обводной линии не установлены задвижки для пропуска противопожарного расхода воды с электроприводом.	ФЗ №184 от 27.12.2002г. ст.46; ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, ст.6; СНиП 2.04.01-85* п.11.7*. На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом.	01.04.2022г.	
8.	Пристроенная к зданию постройка (входная группа со стороны двора) не соответствует степени огнестойкости здания.	ФЗ №184 от 27.12.2002г. ст.46; ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, ст.6; СП 2.13130 п.6.7.7. Степень огнестойкости пристроенных к зданию навесов, террас и галерей допускается принимать на одну величину ниже, чем степень огнестойкости здания. При этом класс конструктивной пожарной опасности навесов, террас и галерей должен быть равен классу конструктивной пожарной опасности здания. В этом случае степень огнестойкости здания с навесом, террасой и галереей определяется по степени огнестойкости здания, а площадь этажа в пределах пожарного отсека - с учётом площади навесов, террас и галерей.	01.04.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Казани по пожарному надзору –
Старший инспектор отделения НД и ПР
по Вахитовскому району г. Казани «Ягеева»
УИД и ПР ГУ МЧС России по РТ Ганиев А.Г.
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
по пожарному надзору)



«31» 05 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Генералова
(подпись)



«31» 05 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору