

Приложение №5
к Административному регламенту (п.20)
(с изменениями от 22 марта 2010 г.)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50.
(843) 272-91-24, ф. 273-67-54, e-mail: mchs@kavm.tatarstan.ru

Управление Государственного пожарного надзора МЧС России по РТ
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, 1
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

ОГПН Вахитовского района г.Казани УГПН ГУ МЧС России по РТ
420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Х.Тактана, 39
(843) 238-71-69, телефон доверия 238-71-79

**Предписание №217/1/259
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Законному представителю юридического лица МОУДОД «Центр детского творчества»

полное наименование органа государственной власти в цепи цепочки юридического лица:
директору МОУДОД «Центр детского творчества» Ярудлиной Фанией Георгиевне
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (предприятия), юридическая единица и т.д.

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Казани Республики Татарстан по пожарному надзору – начальника ОГПН Вахитовского района по г.Казани УГПН ГУ МЧС России по РТ №217 от 18 августа 2010 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 час. 00 мин. по 14 час. 30 мин. 26 августа 2010г. по 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. 17 сентября 2010 года, проведена проверка инспектором ОГПН Вахитовского района по г. Казани УГПН ГУ МЧС России по РТ лейтенантом внутренней службы Александровой Алиной Юрьевной МОУДОД «Центр детского творчества» расположенной по адресу г.Казань, ул. Л. Булачная, 48/1 совместно с директором МОУДОД «Центр детского творчества» Ярудлиной Фанией Георгиевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац) и (под)пункта (подпункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Оборудовать здание автоматической пожарной сигнализацией	ППБ 01-03 п.3, НПБ 110-03 табл.3 п.9	11.10.2012г.	
2.	Оборудовать помещения системой оповещения людей о пожаре 2-го типа (звуковое оповещение, световые указатели «Выход»)	ППБ 01-03 п.3, ППБ 104-03 табл. 1, табл. 2, п.9;	11.10.2012г.	

3.	Все двери, отделяющие лестничные клетки от погодажных коридоров оборудовать устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	ПНБ 01-03 п.3, СНиП 21-01-97*п. 6.18	11.10.2012г.	
4.	Подтвердить допустимость применения отделочных материалов на путях эвакуации (покрытий полов коридоров) по показателям пожарной опасности представлением сертификатов пожарной безопасности, либо заменить отделку.	ПНБ 01-03 п.3 СНиП 21-01-97* п.6.25*	11.10.2012г.	
5.	Демонтировать глухие металлические решетки на окнах 8-го каб.	ПНБ 01-03 п. 40	11.10.2012г.	
6.	Электросветильники не оборудованы защитными колпаками (рассеивателями) предусмотренной конструкцией светильника (на путях эвакуации).	ПНБ 01-03 п.60.	11.10.2012г.	
7.	Лестничный марш лестничной клетки право-го крыла выполнить с пределом огнестойко-сти не менее R 45	ПНБ 01-03 п.3, СНиП 21-01-97* п.5.18 таба.4	11.10.2012г.	
8.	1) Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электрических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике, а именно: в местах соединения и ответвления проводов соединительные и ответвительные коробки закрыть диэлектрическими крышками. ПНБ 01-03 п.57, ПУЭ п.2.1.26; все соединения и ответвления проводов выполнить методом опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.). ПНБ 01-03 п.57, ПУЭ п.2.1.26;	ПНБ 01-03 п.57, ПГЭП: ПУЭ п.2.1.26;	11.10.2012г.	
9.	Разработать и вывесить планы (схемы) эвакуаций людей при пожаре. Разработать инструкцию определяющую действие персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей	ПНБ 01-03 п.16	11.10.2012г.	
10.	Очистить чердачное помещение от мусора и горючих материалов	ПНБ 01-03 п.40	11.10.2012г.	
11.	Выполнить люк чердачного помещения противопожарным с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа	ПНБ 01-03 п.3 СНиП 21-01-97* п.8.4	11.10.2012г.	
12.	Выполнить двери эвакуационных выходов открывающимися по направлению выхода из здания	ПНБ 01-03 п. 52	11.10.2012г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать наложение предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОГПН
Вахитовского района г.Казани
УГПН ГУ МЧС России по РТ

«17» 09 2010 г.

Александрова А.Ю.

М.П.П.^{*}

Предписание для исполнения получил:

А.С.Александров
(подпись)



«17» 09 2010 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору