

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение НД и ПР по Автозаводскому району муниципального образования
г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Набережные Челны, пр.Яшьлек д. 9, тел. 8 (8552)54-66-13

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 55/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АУТНОМНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ "ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №103 "ТУРГАЙ"

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора отдела НД и ПР по МО г. Набережные Челны по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору № 55 от «01» апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «08» апреля 2021 г. по 10 ч.
00 мин. «23» апреля 2021 г. проведена проверка Государственным инспектором по
пожарному надзору Курбановым Айнуrom Разифовичем.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Набережные Челны "Детский сад комбинированного вида №103 Тургай" расположенного
по адресу: ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПРОСПЕКТ
МОСКОВСКИЙ, 177

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №103 «Тургай»
Губайдуллина Альбина Адыхановна

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Поручни и ограждения лестничных клеток (внутренних) и лестниц 3-го типа (наружные открытые лестницы), не отвечают требованиям ПБ, а именно: - высота ограждений лестниц, используемых детьми, выполнены менее 1,2 м; в	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СП.1.13130.2009 п.5.2.15 Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 или	До 01.04.2022 г	

	ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м., допускаются горизонтальные членения в ограждениях.	1,5 м при сплошном ограждении сеткой; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть не менее 0,8 м.		
2.	Двери помещений технического назначения (тищблок) выполнены с пределом огнестойкости менее 0,6 часа.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4 п.4, СНиП 2.08.02-89* п.1.82 Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электроцитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	До 01.04.2022 г	
3.	Поручни и ограждения в лестничной клетке выполнены не до уровня пола площадки первого этажа.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, ст.53, СП 1.13130.2009 п 5.2.2 Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями.	До 01.04.2022 г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору Курбанов А.Р.
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)



«23» апреля 20 21 г.



«23» апреля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №103 «Тургай» Губайдуллина Альбина Адыхановна
(должность, фамилия, инициалы)