

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ  
РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №1 «БЭЛЭКЭЧ»  
Г.АЛЬМЕТЬЕВСКА  
ул. Ленина, д.197, г.Альметьевск, 423450

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘЛМӘТШӘһӘРЕНӘ  
«БАЛА ҮСӘШЕ ҮЗӘГЕ ИЧЕ  
“БЭЛЭКЭЧ” БАЛАЛАР БАКЧАСЫ  
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ МӘКТӘПКЭЧӨ  
БЕЛОМ БИРҮ УЧРЕЖДЕНИЕСЫ»  
Ленин ур., 197нчыорт, Әлмәт шәһәре, 423450

Тел / факс: 8 (8553) 44-05-85, e-mail: ds. belekech.@ tatar.ru, neftyshki@ mail.ru, сайт: edu.tatar.ru

№ 158

“ 14 ” 09 2022 г.

Руководителю  
Приволжского управления  
Ростехнадзора  
Мубаракшину А.Ф.

Уважаемый Азат Фаридович!

В ходе проверки были выявлено нарушения обязательных требований и выдана справка о нарушениях. Нами была проведена работа, а именно:

1. назначен распорядительным документом ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок заместитель заведующего по ХР Павлова Г.С. (приказ прилагается)

2. обязательные осмотры проводятся представителями ресурсноснабжающей организацией, с составлением акта, обслуживающей организацией, с занисением в журнал, смотровой комиссией детского сада, с занисением в журнал (акт прилагается)

3. детский сад отапливается по зависимой схеме от городской котельной № 4, своей котельной не имеет.

4. проводится ежегодно в межотопительный период (акт прилагается)


5. все коммерческие приборы поверены (свидетельства о поверке прилагаются)

6. назначен распорядительным документом ответственный за электрохозяйство электрик Павлов А.А. (приказ прилагается)

7. техническая документация имеется

8. исправлено (фото прилагается)

9. оперативный журнал имеется (фото прилагается)



14.09.22

10. написано письмо на имя начальника УО АМР РТ Павловской И.А. с просьбой о выделении средств для приобретения и оборудования тепловой изоляции трубопроводов, проложенных в подвалах детского сада (письмо прилагается)

11.схему разместили в тепловом пункте (фото прилагается)

12. заменяющее его устройство имеется (фото прилагается)

13. приямок огражден металлической решеткой (фото прилагается)

14. исправлено (фото прилагается)

Заведующая МБДОУ  
“ЦРР д/с №1 “Бэлэкэч”



Р.Г. Бадртдинова