

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843)292-64-39

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани
ул. Красная Поляна, 3Б, г. Казань, Республика Татарстан, 420081, (843) 272-46-53

Предписание №140/1/99
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 68 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"
СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.КАЗАНИ

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Казани по пожарному надзору № 140 от « 11 » ноября 20 20 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 16 » ноября 20 20 г. по 14 ч. 00 мин. « 19 » ноября 20 20 г. проведена плановая документарная, с использованием средств дистанционного взаимодействия проверка Инспектором отделения ИДиПР по Советскому району г. Казани «Дербышки» УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан лейтенантом внутренней службы Родыгиным О.С., дошкольного образовательного учреждения, эксплуатируемого Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 68 комбинированного вида" Советского района г.Казани ИНН 1660160725, расположенного по адресу: г. Казань Проспект Победы, 180А совместно с Заведующим МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 68" Абдрахмановой Эльмиры Мунирвной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещение, в котором размещен приёмно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации, обеспечить нормативным аварийным освещением	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ п. 1.4 СНиП 21-01-97* п.12.55 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п.13.14.12 Свод правил СП 5.131.30.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	1.12.2021	
2.	Приборы приёмно-контрольные установить в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97* п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п.13.14.5 Свода правил СП 5.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	1.12.2021	

3.	Световые оповещатели "Выход" в полной мере разместить над эвакуационными выходами	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97* п. 61 Правил противопожарного режима в РФ НПБ 104-03, п.5.3 свода правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", п.3.11 НПБ 104-03.	1.12.2021	
----	---	--	-----------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов.

Инспектор ОНДиПР по Советскому р-ну г. Казани «Дербышки»
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Родыгин О.С.
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
 по пожарному надзору)


 (подпись)

« 19 » ноября 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:

V 
 (подпись)

Заведующий МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 68" Абдрахманова Э.М.
 (должность, фамилия, инициалы)

« 19 » ноября 20 20 г.