

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2»
АЛЬМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул. Некрасова, д.2, Альметьевский р-он, пгт Нижняя
Мактама, 423450



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОСТӘМӨ БЕЛЕМ БИРУЧЕ
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ БЕЛЕМ
БИРУ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ
ӘЛМӘТ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
«2-НЧЕ БАЛАЛАР СӨНГӘТЪ МӘКТӘБЕ»
Некрасов ур., 2 нче йорт, Әлмәт районы,
шәһәр тибындагы Түбән Мактама бистәсе,
423450

Тел: 8 (8553) 36-12-05, факс: 8 (8553) 36-12-05, e-mail: adshi2@mail.ru

№7 от «20» октября 2022г.

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РТ
(Татарстан) в Альметьевском, Заинском,
Лениногорском, Сармановском районах
И.В. Хайруллиной
от директор МБОУ ДО «Детская школа
искусств №2» АМР РТ
А.С. Каримовой.


Ответ МБОУ ДО «ДШИ №2»

Уважаемая Ирина Владимировна!

На предписание от 25.01 2022г. № 227/25-п/ в проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имущества потребителей окружающей среды а также других мероприятий предусмотренных федеральным законом, в МБОУ ДО «Детской школы искусств №2» АМР РТ было выявлено нарушение.

- 1) Здание Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №2» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, Альметьевский район, п.г.т. Нижняя Мактама ул. Некрасова д.2 оборудовать системами горячего водоснабжения.
- 2) Довести уровни искусственной освещенности в классах баяна и аккордеона до предельно допустимого уровня.

В результате рассмотрения представления приняты меры по устранению указанного нарушения:



1. Установили в местах общего пользования (в туалете) электроводонагреватель. Фото прилагается.
2. Установили в классах баяна и аккордеона дополнительные светильники. Протокол испытаний освещенности № 1005.22.А от 19.09.2022г. прилагается.

Директор ДШИ



А.С. Каримова