

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по республике Татарстан,
ул. Аминова, д. 5, Республика Татарстан, 423450, (8553) 26-70-35

Предписание № 15/1/12
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 1» Альметьевского муниципального района Республики
Татарстан ИНН 1644022622, ОГРН 1021601632942

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району по пожарному надзору № 15 от
«04» февраля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «13» февраля 2020 г. по 12 ч. 00 мин. «13»
февраля 2020 г., с 09 ч. 00 мин. «19» февраля 2020 г. по 10 ч. 00 мин. «19» февраля 2020 г.,
проведена плановая проверка инспектором ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Низамовым Радиком Насиховичем в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1» Альметьевского муниципального района Республики, расположенного по адресу: 423454, Республика Татарстан, Альметьевский район, город Альметьевск, Волгоградская улица, 3, 12.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с директором Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан Харитоновой Риммой Павловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание «Детская школа искусств №1» (город Альметьевск, улица Волгоградская, 3)				
1.	Не обеспечено наличие на двери помещения склада обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», п.20, Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их	15.03.2021	

1	2	3	4	5
	о требованиях пожарной безопасности».	категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
2.	На путях эвакуации имеются пороги (с перепадом высот менее 45 см), препятствующие свободной эвакуации людей при пожаре	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», подпункт (а) пункта 36, При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности ручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих ручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства, СП 1.13.130.2009, пункт 4.3.4, В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4, часть 4, СНиП 21-01-97*, пункт 6.28*, В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	15.03.2021	
3.	Отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам, являющимися источниками противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», пункт 55, Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	15.03.2021	

1	2	3	4	5
Здание «Детская школа искусств №1» (город Альметьевск, улица Волгоградская, 12)				
4.	Не обеспечено наличие на двери помещения склада обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», п.20, Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	15.03.2021	
5.	Допускается размещение горючих материалов на путях эвакуации в тамбуре второго эвакуационного выхода.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», подпункт (б) пункт 36, При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов.	15.03.2021	
6.	Отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам, являющимися источниками противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», пункт 55, Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	15.03.2021	
7.	Не соответствует расстояние (менее 0,5 метра) от пожарных извещателей до электрических светильников, установленных в помещениях здания.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, СП 5.13130.2009, пункт 13.3.6, Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, работоспособности, оборудование и прочее) не препятствовали	15.03.2021	

1	2	3	4	5
		воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем.		
8.	Не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией помещение прихожей (№9 в экспликации поэтажного плана).	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, СП 5.13130.2009, пункт А.4 приложения А, В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток.	15.03.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Р.Н. Низамов

«19» февраля 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств № 1»
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан
Харитонов Р.П.



«19» февраля 2020 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.