

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 279-67-54, телефон доверия (843) 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

**Отделение НД и ПР по Комсомольскому району муниципального образования
г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 67 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

Набережные Челны "Детская школа искусств"

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ОНД и
ПР по муниципальному образованию г. Набережные Челны по пожарному надзору
(наименование органа ГПН)

№ 67 от «28» мая 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «06» июня 2019 г. по
12 ч. 00 мин. «11» июня 2019 г. проведена проверка

начальником отделения НД и ПР по Комсомольскому району муниципального

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

образования г. Набережные Челны майором внутренней службы

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Устимовым Русланом Семёновичем объекта: МАУДО г. Наб. Челны «ДШИ»

расположенная по адресу: г. Набережные Челны, ул. им. Батенчука Е.Н., д. 17.

совместно с директором МАУДО г. Наб. Челны «ДШИ» Борозновой Нэли Султановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обяза- тельных требований пожарной безопасно- сти с указанием кон- кретного места выяв- ленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наимено- вание нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок уст- ранения нарушения обязатель- ных требо- ваний по- жарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполне- нии (ука- зывается только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации (лестничных клет- ках) допускается отделка перил го- рючими материала- ми (ДСП).	В зданиях всех степеней огнестойкости и клас- сов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зда- ний класса СЗ, на путях эвакуации не допуска- ется применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях,	20.08.2019	

	лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. ст. 4 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНИП 21-01-97*, п. 6.25.		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные нарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НД и ПР по Комсомольскому

(должность, фамилия, инициалы, государственного

району м.о. г. Набережные Челны

инспектора по пожарному надзору)


(подпись)



«11» июня 2019 г.

Предписание для исполнения получил:



директор МАУДО г. Наб. Челны «ДШИ» Борознова Н.С.

(должность, фамилия, инициалы)

«11» июня 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору