

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Муслюмовскому и Сармановскому муниципальным районам Республики Татарстан
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Колхозная, 19, с. Муслюмово, Республика Татарстан, 423970, (85556) 2-58-69

Предписание N 43/1/35
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица – директору муниципального бюджетного
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

образовательного учреждения дополнительного образования детей

"муслюмовская детская школа искусств" Муслюмовского муниципального района
Республики Татарстан **Фаттаховой Айгуль Назифовне**

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Муслюмовскому и Сармановскому муниципальным районам по пожарному надзору – начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы (далее МОНД и ПР) по Муслюмовскому и Сармановскому муниципальным районам РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ № 43 от «27» апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: 20.05.2021 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин., 24.05.2021 г. с 15 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. и 25.05.2021 г. с 13 час. 10 мин. до 13 час. 40 мин. заместителем начальника МОНД и ПР по Муслюмовскому и Сармановскому муниципальным районам РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитаном внутренней службы Афлятуновым А.Д. совместно с Вами проведена проверка территории, здания и помещений МБОУ ДОД – "Муслюмовская детская школа искусств" по адресу: РТ, Муслюмовский муниципальный район, с. Муслюмова, ул. Хафизова, д.1.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не организовано проведение проверок наружных и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. (далее ППР	01.11.2021	

[illegible]

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Муслимовскому и Сармановскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Афлятунов А.Д.



[Handwritten signature]
(подпись)

"25" 05 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]
(подпись)

Директор ИБЧ ДО МДШ
Фиттахова Айгуль Назифовна
(должность, фамилия, инициалы)

«25» 05 2021 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.