

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан

ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел. 35-75-09, факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 325/1/65

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица – директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Прокопьевой Ольге Владимировне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ по пожарному

(наименование органа ГПН)

надзору N 325 от 17.09.2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и решения Нижнекамского городского прокуратура О.В. Куповой о согласовании внеплановой выездной проверки от 18.09.2020г в период с 13 час. 10 мин. до 14 час. 10 мин. "21" сентября 2020 г.
с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. "22" сентября 2020 г.

проведена проверка

старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Илаловой Эльмироой Рамилевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан расположенного по адресу: РТ, г. Нижнекамск, площадь им. Н.В. Лемаева, 12

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с директором Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Прокопьевой Ольгой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении (указы-

			ний пожарной безопас- ности	вается только выполн- ение)
1.	Не обеспечено исправное и своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода (в ПК №1 нет воды),	Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. п.55. Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	01.09.2021г.	
2.	В помещении актового зала и на путях эвакуации общего коридора 4-го этажа здания на пол настлан материал (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в залыных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов ганцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. ст.134, п.6, табл.28, 29 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
муниципальному району РТ Э.Р.Илалова
по пожарному надзору)

М.И.П.
(подпись)



«22» сентября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«22» сентября 2020г.

директор МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1»
НМР РТ Прокопьева Ольга Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)