

Министерство Российской Федерации по ~~дальнейшему~~ гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по ~~Республике~~ Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066(843), 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Нижнекамскому муниципальному району РТ

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
(8555) 423570 г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5  
тел. 41-26-45, факс 41-26-45, e-mail: [ogp-nizhnekamsk@mail.ru](mailto:ogp-nizhnekamsk@mail.ru)  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

### Предписание № 231/1/124

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Законному представителю Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан – Врио директора МБУ ДО «ДМШ №1» НМР РТ Прокопьева Ольга Владимировна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району РТ по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 231 от « 07 » сентября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

– « 14 » сентября 2018 с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. продолж-сть 1 час  
– « 18 » сентября 2018 с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. продолж-сть 2 часа  
– « 24 » сентября 2018 с 08 час. '00 мин. до 15 час. 00 мин. продолж-сть 7 часов

Инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан капитаном внутренней службы Илшатовым Айратом Наильевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пл. им. Н.В. Лемаева д.12

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с Врио директора МБУ ДО «ДМШ №1» НМР ~~и Г~~ Прокопьевой Ольгой Владимировной, заместителем директора по АХЧ МБУ ДО «ДМШ №1» НМР РТ Галиевой Эльвириой Дамировной, заместителем директора по УР МБУ ДО «ДМШ №1» НМР РТ Попковой Еленой Вячеславовной (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред - писания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (образец пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
1.	Не обеспечено исправное и своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода (в ПК-№1 нет воды).	55. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников [ ] наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. <b>(п. 55 Правил противопожарного режима Российской Федерации (Постановление [ ] Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»).</b>	01.09.2019	
2.	Пожарные шкафы изготовлены из гораемых материалов и не обеспечено безопасное их использование (стеклянные дверца).	Конструкция пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов должна позволять быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. <b>ст. 107 п. 2, 4 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 г. №244-ФЗ)</b>	01.09.2019	
3.	При эксплуатации эвакуационного выхода не обеспечено соблюдение проектных решений, на путях эвакуации лестничной клетки первого этажа установлена металлическая дверь перекрывающая ширину эвакуационного выхода.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещению, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". <b>п. 33 правил противопожарного режима Российской Федерации (Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»)</b>	01.09.2019	
4.	Помещение актового зала, рассчитанный на 64 посадочных места, имеет только один эвакуационный выход.	<b>6.12*</b> Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.; <b>п. 6.12*</b> СНиП 21-01-97* (ст. 4, 6 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 г. №244-ФЗ)	01.09.2019	
5.	В помещении актового зала и на путях эвакуации общего коридора 4 этажа здания на пол настелен материал (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности.	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов, покрытий полов на путях эвакуации и в залоговых помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. <b>ст. 134, п. 6, табл. 28, 29 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 г. №244-ФЗ)</b>	01.09.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устраниению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и или) сроками их устраниния физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе ~~заключать~~ настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела НД и ИР по Нижнекамскому

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора

муниципальному району РТ А.Н. Илалов

по пожарному надзору)

«20» 09 2018 г.



М.Л.П

Предписание для исполнения получил:

✓ Ольга  
(подпись)

Врио директора МБУ ДО «ДМШ №1»  
НМР РТ Прокопьева Ольга Владимировна  
(должность, фамилия, инициалы)

«20» 09 2018 г.