

*Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Уруссинская детская школа искусств» Ютазинского муниципального
района Республики Татарстан*

«Согласовано»
Председатель ППО
МБУ ДО
«Уруссинская ДШИ»
Протокол от 07.10.2010 № 2

«Утверждаю»
и.о.директора МБУ ДО
«Уруссинская ДШИ»

Иванаевский Д.А.
Приказ от 07.10.2010 № 61



**Положение
о режиме проветривания помещений**

1. Учебные помещения проветриваются во время перерывов между занятиями согласно действующему расписанию занятий, а рекреационные помещения- во время уроков.
2. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных помещений. В теплые дни занятия проводятся при открытых створках окон. Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями согласно таблице.

**Длительность проветривания учебных помещений
в зависимости от температуры наружного воздуха.**

Наружная температура (градусы по Цельсию)	Длительность проветривания (минуты)
от +10° до +6°	4 - 10
от +5° до +0°	3 - 7
от 0° до -5°	2 - 5
от -5° до -10°	1 - 3
Ниже -10°	1 - 1,5