

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя Исполнительного
комитета Нижнекамского муниципального
района

Бадретдинов И.Н.
(подпись) _____
« 15 » ноября 20 21 г.
Фамилия И.О.

УТВЕРЖДАЮ
Директор НМК им.С.Сайдашева

А.Н. Гилязов
(подпись) _____
« 15 » ноября 20 21 г.
Фамилия И.О.

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

1.1. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Нижнекамский музыкальный колледж имени Салиха Сайдашева», Республика Татарстан (Татарстан), г. Нижнекамск, пл. имени Н.В. Лемаева, д.12

1.2. Наименование предоставляемой услуги: Образование

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1209,30 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв. м

1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта концертный зал (частично)

1.5. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Нижнекамский музыкальный колледж имени Салиха Сайдашева», Республика Татарстан (Татарстан), НМК им.С.Сайдашева

1.6. Юридический адрес организации: 423570, г. Нижнекамск, пл. имени Н.В. Лемаева, д.12

1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.8. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

1.9. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.10. Наименование и адрес вышестоящей организации: 420060, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д.66/33, Министерство культуры РТ

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

2.1. Сфера деятельности: Образовательное учреждение

2.2. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 425 человек

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): да

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

III. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
трамвай № 1,2,3,5 6,7,8 автобус №10,25

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет, (спуск к проезжей части и подъем от проезжей части при помощи пандусов)нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (имеется умеренный съезд для инвалидов на коляске)

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Б
2	сменные кресла-коляски	ВНД
3	адаптированные лифты	ВНД
4	поручни	ДУ
5	пандусы	ДУ
6	подъемные платформы (аппарели)	ВНД
7	раздвижные двери	ВНД
8	доступные входные группы	ДУ
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Б
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	А
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Б
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих	Б

	стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	А
14	иные	-

В таблице указывается один из вариантов:

- вариант «А» - универсальная доступность всех зон и помещений;
- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
- вариант «ДУ» обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому либо дистанционно;
- вариант «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	ДП-В
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	ДЧ-И (К,О,С, Г, У)
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	ДП-В
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	ДП-В
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	ДП-В
6	предоставление инвалидам по слуху при	ДЧ-И

	необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	ВНД
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	ДУ
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	ДП-В
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	ВНД
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	ВНД
12	иные	-

В таблице указывается один из вариантов:

- ДП-В – доступно полностью всем;
- ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указаны категории инвалидов: К – колясочники, О – нарушения опорно-двигательного аппарата, С – слепые, Г-глухие, У – умственно отсталые);
- ДЧ-В – доступно частично всем;
- ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указаны категории инвалидов: К – колясочники, О – нарушения опорно-двигательного аппарата, С – слепые, Г-глухие, У – умственно отсталые);
- ДУ – доступно условно;
- ВНД – недоступно.

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (капитальный)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8.	Все зоны и участки	Технические решения невозможны

5.2. Управленческие решения

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Установить синхронную (звуковая и световая) сигнализацию, подключенную к системе оповещения о пожаре	2030
2	Установка приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов	2030
№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Участие в реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации	постоянно
2	Адаптация образовательного процесса	постоянно